

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

PONTEX, s. r. o.
Ing. Karolína Hedová
Bezová 1658
147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
E-mail ze dne 6.6.2022

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/Ja/2022/027354/2

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Jansa/708
jansap@pla.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
21.6.2022

Povodňový plán stavby „II/610 Předměřice, most ev. č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“

Na základě Vaší žádosti ze dne 6.6.2022 Vám sdělujeme naše stanovisko k zaslanému materiálu.

K návrhu povodňového plánu stavby, jejímž objednatelem je Krajský úřad Středočeského kraje, máme z hlediska správce vodního toku Jizera (IDVT 10100009) následující připomínky:

- Část připomínek (samostatné zpracování havarijního plánu a povodňového plánu, Povodí Labe, státní podnik správcem vodního toku) je uvedena ve stanovisku k havarijnímu plánu.
- Povodňový plán doplňte o popis stavebních prací na mostním objektu s důrazem na práce prováděné na spodní stavbě mostu popř. v korytě vodního toku.
- Vodní stavy pro jednotlivé SPA a rámcovou činnost při jednotlivých SPA doporučujeme navrhnout následujícím způsobem:
 - Po dobu prací na mostním objektu, kdy je pod mostem v inundaci instalováno lešení, doporučujeme 1. SPA (bdělost) stanovit jako průběžný. Při tomto SPA budou sledovány aktuální vodní stavy na staveništním vodočtu popř. v profilu *Jizera – Bakov nad Jizerou* na www.chmi.cz popř. na www.pla.cz. Při tomto SPA budou stavební práce probíhat bez omezení.
 - 2. SPA (pohotovost) doporučujeme stanovit na takové úrovni, při jejímž dosažení a dále stoupajících vodních stavech bude nutno přerušit stavební práce. Při 2. SPA je třeba především odstranit z koryta vodního toku podpůrné lešení a další předměty omezující průtočnost profilu.
- V textu povodňového plánu je třeba zdůraznit, že za ochranu stavby před povodněmi zodpovídá její zhotovitel, který k tomuto účelu zřizuje vlastní povodňovou komisi (povodňová komise stavby). Tato povodňová komise se vedle svého povodňového plánu bude řídit i pokyny povodňového orgánu příslušné obce.
- O situaci v prostoru stavby a o provedených opatřeních při hrozícím povodňovém nebezpečí a za povodňové situace je třeba informovat technický dozor investora (TDI, kontakty doplňte do plánu spojení).
- Povodňový plán doplňte o základní situaci stavby s vyznačením přístupových cest apod.

Zahájení a ukončení stavebních prací požadujeme oznámit na naše Provozní středisko Mladá Boleslav. Příslušným úsekovým technikem je p. Jaroslav Bechyně – tel. 326 324 294, 721 379 624 (kontakty uveďte v plánu spojení).

Ing. Jiří Petr
vedoucí odboru
vodohospodářského dispečinku

Na vědomí

Povodí Labe, státní podnik – závod Jablonec nad Nisou, PS Mladá Boleslav