

profil zadavatele

V Říčanech dne 25.03.2024
Reg. č.: VZ-0081/00066001/23
Č.j.: 515/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/11217 Keblov – odbočka Kačerov a III/1261 Sedmpány – Keblov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, na úseku III/1261 Sedmpány – Keblov je požadavek investora provést pokládku ACL 16 v tl. 5 cm na ploše 12.800 m ² . V místě, kde bude frézováno není problém položit pokládku ACL 16 v konstantní tloušťce, ale na zbývajících 11.100 m ² není možné položit vrstvu v konstantní tloušťce, jelikož stávající podklad vykazuje několikacentimetrové nerovnosti. Tudíž vrstva ACL 16 by se měla provést jako vyrovnávka (v průměrné tloušťce vrstvy stejně jako v úseku III/11217 Keblov – odbočka Kačerov). Upraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve VV změněna položka 574C06 na pokládku ACL16 – vyrovnávka.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený nenacenený soupis prací druhé etapy „III/1261 Sedmpány – Keblov“

Na základě výše uvedeného zadavatel mění celkovou předpokládanou hodnotu na 28 668 755,14 Kč bez DPH a současně zadavatel prodlužuje dobu pro podání nabídek do 12.04.2024 do 9:00 hod.