

LEGENDA

■ ODCHODOVÉ TLAČÍTKO - VE VÝŠCE 1800mm (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)



č.místnosti	název místnosti	plocha(m²)
-1.01	sklad - špinavý	33,5
-1.02	kancelář aktivizace	6,7
-1.03	odpočinková místnost	6,3
-1.04	saňka-ženy	30,2
-1.05	údržba-tech. místnost	4,3
-1.06	údržba-tech. místnost	12,8
-1.07	údržba-dřívna	30,8
-1.08	kotelna	24,3
-1.09	sklad - vo materiál	3,1
-1.10	rozvodna- elektrina	3,2
-1.11	sklad sesterny	19,5
-1.12	rehabilitace	37,3
-1.13	kancelář rehabilitace	8,0
-1.14	sklad - prádlo	3,1
-1.15	saňka muži	7,9
-1.16	chodba	45,1
-1.17	sklad - úklid	7,0
-1.18	saňka učitelna	6,0
-1.19	sklad - pleny	11,5
-1.20	WC	7,2
-1.21	koupelna	7,3
-1.22	chodba	18,5
-1.23	údržba-skld	63,0
-1.24	sklad - prádlo	13,0
-1.25	údržba-odpočinková mís.	13,7
-1.26	sklad - úklid	10,3
-1.27	koupelna	4,7
-1.28	WC	1,9
-1.29	chodba	46,6
-1.30	chodba	4,2
-1.31	WC	1,5
-1.32	chodba	4,2
-1.33	koupelna	5,1
-1.34	truhlárna	22,6
-1.35	chodba	9,7
-1.36	koupelna	3,8
-1.37	sklad - kuchyn	15,0
-1.38	sklad - chladicí box	15,8
-1.39	sklad - brambor	11,6
-1.40	sklad - brambor	13,5
-1.41	technická místnost	8,7
	CELKEM	662,5

Soupis protipožárních dveří											
Dodávka a montáž požárně bezpečnostních dveří s napojením na systém EPS v objektu Domova Úhošť											
ozn.	typ	stavební otvor/ výměna stávajících d.	základní rozměr	orientace hlavního křídla	šířka hlavního o křídla	šířka menšího křídla	požární odolnost	tl. Zdiva	Vybavení dveří	provedení	prosklení
D.1.1.	jednokřídle	1200 x 2300	1050/2100	levé	-	-	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.1.2.	dvoukřídle	1440 x 2165	1350/1970	levé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.1.3.	dvoukřídle	1450 x 2160	1350/1970	levé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.1.4.	dvoukřídle	výměna stávajících	1350/1970	levé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.1.5.	dvoukřídle	4500 x 3270	1600/2100	levé/pravé	800	800	EI30 DP1-C-S	do skla	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	celé
D.1.6.	jednokřídle	výměna stávajících	900/1970	levé	-	-	EI30 DP1-C-S	100mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.1.	dvoukřídle	2270 x 2870	2100/2100	levé/pravé	1050	1050	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.2.	dvoukřídle	1750 x 2150	1650/1970	levé	1100	550	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.3.	dvoukřídle	1450 x 2170	1350/1970	pravé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.4.	dvoukřídle	1450 x 2180	1350/1970	levé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.5.	dvoukřídle	1460 x 2010	1350/1970	levé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.6.	dvoukřídle	výměna stávajících	1500/1970	levé	1100	400	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.2.7.	dvoukřídle	výměna stávajících	1350/1970	pravé	1000	350	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	2/3
D.3.1.	jednokřídle	výměna stávajících	900/1970	pravé	-	-	EI30 DP1-C-S	150mm	Panik zámek + hrazda + samozavírač + elektromg. vliště	bezprahové	bezproskl.



* Rozměry stavebních otvorů a dveří uvedené na výkrese jsou pouze orientační. Zhotovitel před realizací provede kontrolní zaměření.

** Pro napojení elektromagnetů vliště na systém EPS zhotovitel osloví servisní organizaci, zajišťující servis systému EPS.

*** Zhotovitel před dodávkou dveří provede vyzkoušení, které odsouhlasí objednatel.

**** Součástí dodávky je zpracování výrobní/dílečenské dokumentace.



akce	Dodávka a montáž požárně bezpečnostních dveří s napojením na systém EPS v objektu Domova Úhošť			 SPIE s.r.o. s úřadovnou Berounská 500, 273 51 Úhošť tel: +420 720 473 038 e-mail: info@spie-sts.cz http://www.spie-sts.cz	
objednatel	Domov Úhošť, poskytovatel soc. služeb Berounská 500, 273 51 Úhošť			datum	
profese	D.1.4.5 TECHNICKÁ PROJEKCE STAVBY - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE			02/2024	
stupeň dokum.	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			formát	
název	PŮDORYS 1.PP			číslo projektu	
				měřítko	
				1:100	
				číslo výstupu	
vyraboval	Jiří Horký	podpis		číslo výkresu	
kontroloval	Petr Němec	podpis		02	
zodp.projektant	Jiří Horký	podpis	