




LEGENDA

- ODCHODOVÉ TLAČÍTKO - (POVRCHOVÁ MONTÁŽ)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZAVÍRAČ S POŽÁRNÍ KONZOLÍ (ABLOY G460 a G462)
- NAPÁJECÍ ZDROJ DLE EN 54-4 VČ. AKU
- VÝSTUPNÍ OVLÁDACÍ MODUL
- ÚSTŘEDNA EPS (STÁVAJÍCÍ)
- KABEL J-Y(S)Y 1x2x0,8

POZNÁMKY

Kabel bude veden ve stávajících trasách, které jsou tvořeny z držáků kabelových svazků (KSH)

| č.místnosti | název místnosti             | plocha(m²) |
|-------------|-----------------------------|------------|
| -1.01       | sklad - špinavý             | 33,5       |
| -1.02       | kancelář aktivizace         | 6,7        |
| -1.03       | odpočinková místnost        | 6,3        |
| -1.04       | šatna-ženy                  | 30,2       |
| -1.05       | údržba-tech. místnost       | 4,3        |
| -1.06       | údržba-tech. místnost       | 12,8       |
| -1.07       | údržba-dřívna               | 30,8       |
| -1.08       | kotelna                     | 24,3       |
| -1.09       | sklad - vo materiál         | 13,1       |
| -1.10       | rozvodna- elektřina         | 13,2       |
| -1.11       | sklad sesterny              | 19,5       |
| -1.12       | rehabilitace                | 37,3       |
| -1.13       | kancelář rehabilitace       | 8,0        |
| -1.14       | sklad - prádlo              | 3,1        |
| -1.15       | šatna muži                  | 7,9        |
| -1.16       | chodba                      | 45,1       |
| -1.17       | sklad - úklid               | 7,0        |
| -1.18       | šatna účtárna               | 6,0        |
| -1.19       | sklad - pleny               | 11,5       |
| -1.20       | WC                          | 7,2        |
| -1.21       | koupelna                    | 7,3        |
| -1.22       | chodba                      | 18,5       |
| -1.23       | údržba-sklad                | 63,0       |
| -1.24       | sklad - prádlo              | 13,0       |
| -1.25       | údržba-odpočinková mís.13,7 | 10,3       |
| -1.26       | sklad - úklid               | 4,7        |
| -1.27       | koupelna                    | 1,9        |
| -1.28       | WC                          | 46,6       |
| -1.29       | chodba                      | 4,2        |
| -1.30       | chodba                      | 1,5        |
| -1.31       | WC                          | 14,2       |
| -1.32       | chodba                      | 5,1        |
| -1.33       | koupelna                    | 22,6       |
| -1.34       | truhlárna                   | 9,7        |
| -1.35       | chodba                      | 3,8        |
| -1.36       | koupelna                    | 15,0       |
| -1.37       | sklad - kuchyň              | 15,8       |
| -1.38       | sklad - chladič box         | 11,6       |
| -1.39       | sklad - brambor             | 3,5        |
| -1.40       | sklad - brambor             | 8,7        |
| -1.41       | technická místnost          | 662,5      |
|             | CELKEM                      |            |

|                 |                                                                                                  |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| akce            | Dodávka a montáž požárních bezpečnostních dveří s napojením na systém EPS v objektu Domova Úhošť |        |                                                                                       | <div><div></div><div>SPIE s.r.o.<br/>Československá 1205<br/>146 00 Praha 4<br/>tel: +420 272 473 638<br/>e-mail: info@spie.cz<br/>http://www.spie-sr.cz</div></div> |         |
| objednatel      | Domov Úhošť, poskytovatel soc. služeb<br>Berounská 500, 273 51 Úhošť                             |        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| profese         | D.1.4.3 TECHNICKÁ PROJEKCE STAVBY - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE                               |        |                                                                                       | datum                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/2024 |
| stupeň dokum.   | DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY                                                           |        |                                                                                       | formát                                                                                                                                                                                                                                                    | A4      |
| název           | PŮDORYS 1.PP - EPS                                                                               |        |                                                                                       | číslo projektu                                                                                                                                                                                                                                            | 07      |
|                 |                                                                                                  |        |                                                                                       | měřítko<br>1:100                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| vyraboval       | Jiří Horký                                                                                       | podpis |  | číslo výkresu                                                                                                                                                                                                                                             | 07      |
| kontroloval     | Petr Němec                                                                                       | podpis |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| zodp.projektant | Jiří Horký                                                                                       | podpis |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |         |