

profil zadavatele

E-ZAK

V Říčanech dne 28.03.2024
Reg. č.: VZ-0142/00066001/2024
Č.j.: 541/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1–3 k veřejné zakázce „III/00310 Průhonice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Při kontrole výkazu výměr je u položka:			
	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	1,00
	V technické specifikaci je uvedena lokální sanace v tl. 150 mm. To je v rozporu s hloubkou uvedenou ve výkazu výměr v záložce rozpočet i sanace. Jaká hloubka sanace je správná?			
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace			
	Zadávací rozpočet byl upraven.			
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
	Ve výkazu výměr jsou tyto položky:			
	113761	frézování drážky průřezu spár š. do 100 mm2	m	736,00
	931311	Ztěsnění dilatačních spar asf. zálivkou průřezu do 100 mm2	m	736,00
	Uchazeč se ptá, zda se jedná o provedení frézování drážky a její následné těsnění asfaltovou zálivkou podél obrubníků rekonstruované silnice? Tomu by odpovídalo uvedené množství.			
	Pokud by se jednalo o středovou drážku a následné těsnění, měla by být výměra jiná. Upřesní zadavatel uchazečům tyto položky?			

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o ošetření veškerých pracovních spár (konec a začátek opravy, napojení místních komunikací, spáry po sanacích, případně ošetření zjištěných trhlin po odfrézování).

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený neoceněný soupis prací

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 04.04.2024 do 9:00 hod.