

profil zadavatele

V Říčanech dne 02.04.2024
Reg. č.: VZ-145/00066001/24
Č.j.: 550/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-8 k veřejné zakázce „III/10134 Chýňava“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je uvedena následující položka:					
	2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM v tl. 50 mm + sanace v prům. tl. 100 mm	m3	283,00	0,00 Kč
	0,00 Kč					
4.	Při kontrole výměry uchazeč našel chybu. $ACP \cdot 0,1 + ACO \cdot 0,05 = \text{výměra} \rightarrow 500 \cdot 0,1 + 4662 \cdot 0,05 = \mathbf{283,1m^3}$					
	Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace.					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Upraven rozpočet.					
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je uvedena následující položka:					
	8	5321	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	4 662,00	0,00 Kč
	0,00 Kč					
	V položce není kalkulována výměra na lokální vyrovnávky.					
	Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace.					

	Vysvětlení zadávací dokumentace						
	Upraven rozpočet.						
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace						
	V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet chybí položka na infiltrační postřik pod vrstvu ACP 16+. Žádáme o vysvětlení, resp. úpravu zadávací dokumentace.						
	Vysvětlení zadávací dokumentace						
	Dle novelizovaných TKP 7- Hutněné asphalt. vrstvy není spojovací postřik na MZK vyžadován.						
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace						
	V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je uvedena následující položka:						
	14	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m 2	623,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	U uvedené položky není určen druh odpadu, který se bude ukládat na recyklační středisko. Bez upřesnění konkrétního druhu odpadu nelze danou položku správně ocenit, tudíž hrozí nesrovnatelnost nabídek. Žádáme tak zadavatele o požadované upřesnění druhu odpadu ve vztahu k dané položce.						
	Vysvětlení zadávací dokumentace						
	Upraven rozpočet.						
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace						
	V příloze výzvy „III-10134 Chýňava upravený ZAD rozpočet“ na listu rozpočet je uvedena následující položka:						
	15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	623,00	0,00 Kč	0,00 Kč
	Ve vztahu k dané položce není uvedeno z jakého „recyklátu“ se má krajnice vytvořit. Za účelem správného nacenění dané položky, a eliminace rizika nesrovnalosti nabídek, je tak nutné, aby zadavatel upřesnil, o jaký konkrétní materiál se v případě „recyklátu“ má jednat.						
	Vysvětlení zadávací dokumentace						
	Upraven rozpočet.						

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený neoceněný soupis prací
- 2 upravená technická specifikace

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 3 340 701,15 Kč bez DPH a současně přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12.04.2024 do 10:00 hod.