

## Technická specifikace pro zadání stavebních prací

**Název akce:** III/23638 a III/23713 Byseň, III/23920 Hobšovice - Nabdín, III/23638 Studeněves

### Místo realizace:

1. **etapa - silnice III/23638 a III/23713** od I/16 do obce Byseň a v průtahu obcí  
Staničení úseku opravy je v km 5,530 - 6,250 a 7,530 - 7,730km, mezi uzlovými body 1221A058- 1221A036 a 1221A198 - 1221A163, délka opravovaného úseku je 0,720 a 0,200km v průměrné šíři 6,0m.
2. **etapa - silnice III/23920** z obce Hobšovice do obce Nabdín,  
Staničení úseku opravy je v km 5,750 - 8,700, mezi uzlovými body 1221A189 1221A174, délka opravovaného úseku je 2,950km v průměrné šíři 5,4m.
3. **etapa - III/23638** z obce Studeněves na křiž. s I/16,  
Staničení úseku opravy je v km 4,500 -5,530, mezi uzlovými body 1221A162 1221A058, délka opravovaného úseku je 1,030km v průměrné šíři 5,6m.  
Středočeský kraj, oblast Kladno, okres Kladno, CSM Slaný



### Popis současného stavu:

Stávající živičný povrch silnic vykazuje příčné a podélné nerovnosti ke konci životnosti, se ztrátou makrotextury, asfalt. tmelu a kameniva a s tvorbou síťových trhlin. Povrch vozovky je na konci životnosti kdy počínající poruchy mají vliv na bezpečnost provozu a na to navazující zvětšený objem běžné údržby silniční sítě.

Současný stav předmětných silnic III. třídy je z hlediska stavebního stavu silnice nevyhovující.

### ***Základní popis akce:***

Zadání stavebních prací na obnovu obrusné vrstvy z důvodu prodloužení životnosti silnic III. třídy, která bude realizována na základě oznámení o provedení udržovacích prací ve severovýchodní lokalitě okresu Kladno. Opravy byly sloučeny z důvodu nutnosti zajištění jejich koordinace, která bude mít zásadní vliv na dopravního obslužnost předmětného území.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této technické specifikace.

### ***Technologie obnovy:***

1. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 30 mm (v extravilánu) v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 až T3 zhotovitelem), očištění vozovky a provedení spoj. postřík PS-CP 0,5 kg/m<sup>2</sup>, pokládce vyrovnávky asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + v prům. tl. 60mm, spoj. postřík PS-CP 0,5 kg/m<sup>2</sup>, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek. V průtahu obcí Byseň bude provedeno odfrézování 50 mm a položení obrusné vrstvy ACo11+ v tl. 50mm. V místě lokálních poruch bude provedeno dofrézováním živičného krytu v prům. tl. 100 mm odtěžení degradovaných konstrukčních vrstev v tl. 320 mm včetně odvozu na skládku k opětovnému využití. Obnovená konstrukční vrstva bude ŠDa 200mm, MZK 150mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 70mm. Místa lokálních poruch budou vytipována a zaznačena při předání staveniště před zahájením frézování.

2. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá v odfrézování živičného krytu do tl. 30 mm (v extravilánu) v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 až T3 zhotovitelem), očištění stávající vozovky a provedení spoj. postřík PS-CP 0,5 kg/m<sup>2</sup>, pokládce vyrovnávky asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + v prům. tl. 60mm, spoj. postřík PS-CP 0,5 kg/m<sup>2</sup>, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek. V místě silničního mostu a v průtahu obcí bude provedeno odfrézování 50 mm a položení pouze obrusné vrstvy ACo16+ v tl. 50mm.

3. etapa - obnova obrusné vrstvy spočívá odfrézování živičného krytu do tl. 30 mm v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 až T3 zhotovitelem), očištění vozovky a provedení spoj. postřík PS-CP 0,5 kg/m<sup>2</sup>, pokládce vyrovnávky asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 + v prům. tl. 60mm, spoj. postřík PS-CP 0,5 kg/m<sup>2</sup>, asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACo 16+ v tl. 50 mm s plynulým napojením na navazující úsek. V průtahu obcí Studeněves bude provedeno odfrézování 50 mm a položení pouze obrusné vrstvy ACo11+ v tl. 50mm. V místě lokálních poruch bude provedeno dofrézováním živičného krytu v prům. tl. 100 mm odtěžení degradovaných konstrukčních vrstev v tl. 320 mm včetně odvozu na skládku k opětovnému využití. Obnovená konstrukční vrstva bude ŠDa 200mm, MZK 150mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 70mm. Místa lokálních poruch budou vytipována a zaznačena při předání staveniště před zahájením frézování.

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude následně proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev – použít spojovací postříky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postříkové technologie. Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, šterkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126. Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláň, zejména zabránit jejímu zvodnění.

Nezpevněná krajnice šířky min. 0,5m bude odtěžena na kótu 130mm vč. odvozu na skládku a provedena recyklátem tl. 0,10 m frakce 0-22 a pro zajištění řádného odvodu srážkové vody z povrchu komunikace bude upravena do úrovně min. – 3mm pod úroveň přilehlé vozovky.

Navrhované vodorovné dopravní značení – vodící čára V4 v šířce 0,125 m a V7 bude provedena jednotným způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné dopravní značení v navazujících úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté plastem. Finální úprava vodorovného dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé životnosti (plast – minimální zaručená životnost 3 roky). Vodící čáry musí být profilované a/nebo strukturální (nehluchá úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“. Značení bude provedeno v barvě bílé.

Na základě provedených jádrových vývrtů na zjištění polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. a ČSN EN 14899 nebyly zastiženy tyto látky ve třídě ZAS-T3,T4 v předmětných úsecích. Zadavatel nepředpokládá stavební zásah do kontaminovaných vrstev.

Součástí dodávky je dále ošetření pracovních spár proříznutím a asf. zálivkou (pokládka obrusné vrstvy bude provedena v celé šíři vozovky případně na horkou spáru ), výšková úprava znaků inž. sítí a vpustí, geodetické zaměření stavby před a po dokončení

Obnova zachovává stávající směrové vedení pomocí přímých úseků a směrových oblouků, záměrem není trasa měněna. Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky při umožnění omezeného průjezdu rezidentů dle schváleného DIO, jehož návrh, projednání a realizace je součástí zakázky. Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a projednání s dotčenými orgány státní správy bude proveden až po vydání finálního harmonogramu stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby. Pořadí etap bude určeno v rámci projednání dopravně inženýrského opatření v orgánech státní správy a místní samosprávy.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

**Záruční doba:** 36 měsíců

**Termín realizace:** v trvání 7 týdnů

***Platební podmínky:***

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dokončených a odsouhlasených stavebních prací. Konečná faktura bude vystavena po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odkoupí přebytečný R-materiál (recyklát ZAS T1 a T2)

***Přílohy:***

Položkový rozpočet (referenční)  
Položkový rozpočet slepý (zadávací)  
Přehled zatřídění asfaltové směsi

**Kontakty:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ 0006001**

Vedoucí oblasti Kladno:	Karel Motal, <a href="mailto:karel.motal@ksus.cz">karel.motal@ksus.cz</a> , 723 500 384
Vedoucí manažer provozu:	Bohumil Taraba, <a href="mailto:bohumil.taraba@ksus.cz">bohumil.taraba@ksus.cz</a> , 602 375 608
Provozní cestmistr:	Michal Kovanda, <a href="mailto:michal.kovanda@ksus.cz">michal.kovanda@ksus.cz</a> , 702 049 478
Správní cestmistr:	Jitka Kučerová, <a href="mailto:jitka.kuceroва@ksus.cz">jitka.kuceroва@ksus.cz</a> , 724 032 505



## **Fotodokumentace**





*Zpracoval: Josef Raboch v březnu 2024*