



LEGENDA KOMPONENTŮ LDP

- ústředna LDP
- TABLO externí ovládací tablo
- automatický hlásič opticko-kouřový
- automatický hlásič teplot
- manuální tlačítkový hlásič
- akustická signalizace
- zálohovaný zdroj 24V/3A/17Ah
- vstupně výstupní prvek
- krabice funkční při požáru, včetně keramické svorkovnice
- protahovací krabice

LEGENDA ROZVODŮ LDP

- J-Y(St)Y 1x2x0,8 (kruhová linka)
- 1-CHKE-V 3x1,5 (napájení 230V) (není součástí dodávky)
- JE-H(St)H 1x2x0,8 (sirény)
- PRAFLAGUARD + F 2x2x0,8-venkovní provedení (připojení externího+linka vrátnice-lampovna)
- kabelový svazek

Vysvětlivky

- pořadí prvku na lince
- pořadí prvku ve skupině
- číslo linky
- hlásičová skupina
- sirénová linka

pozn.- kabeláž v místnostech 1.19, 1.20, 1.21, 1.26, 1.27 bude uložena v PVC přichytkách na povrchu

pozn.- kabeláž v místnostech 2.08 až 2.12 bude uložena v PVC přichytkách na povrchu

pozn.- požární sirény budou před montáží vzorkovány

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	11,13
1.02	CHODBA	34,01
1.03	EXPOZICE KANCELÁŘE	22,95
1.04	EXPOZICE KANCELÁŘE	21,45
1.05	EXPOZICE HUTNICTVÍ	14,91
1.06	EXPOZICE HUTNICTVÍ	20,51
1.07	EXPOZICE HUTNICTVÍ	16,07
1.08	EXPOZICE HUTNICTVÍ	21,76
1.09	EXPOZICE HUTNICTVÍ	30,68
1.10	SCHODIŠTĚ	0
1.11	OKLADOVÁ MÍSTNOST	6,74
1.12a	WC MUŽI	7,53
1.12b	WC MUŽI	1,88
1.12c	WC MUŽI	1,83
1.13a	WC ŽENY	5,32
1.13b	WC ŽENY	1,36
1.13c	WC ŽENY	1,34
1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,92
1.15	CHODBA	10,3
1.16	WC HANDICAP	3,85
1.17	KUCHYŇKA KUSTOD	2,59
1.18	HALA, EXP. STAVEBNÍHO VÝVOJE OBJEKTU	30,92
1.19	EXPOZICE KOVÁRNA	40,28
1.20	KOTELNA	8,25
1.21	EXPOZICE KOMPRESOROVNA	58,64
1.22	TELESO KOMÍNA	6,66
1.23	VÝTAH	1,87
1.24	VÝTAH-PROTIZAVAZI	1,47
1.25	CHODBA-ULIČKA	0
1.26	EXPOZICE	16,24
1.27	EXPOZICE	14,36

Celková plocha [m²]: 424,41

±0,000=351,320 B.p.v.

SOÚŘADNICE V SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU S-JTSK A VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BALT PO VYROVNÁNÍ.

REVIZE Č.	OBŠAH	DATUM

MÍSTO STAVBY: Hornický skanzen Mayrau, šp.56, Vlnáře, 273 07		INVESTOR: Sládečková vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Hutská 1375, 272 01 Kladno	
ZÁSTUPCE INVESTORA: PhDr. Zdeněk Kuchýla, ředitel SMK; Mgr. Tomáš Voldráh, kurátor sbírek		PROJEKTANT: PVR elektro U Heilady 697/4, 140 00 Praha 4	
AUTOR: Ing.arch. T.SANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Pavel Vocel	
KONTROLOVAL: Pavel Vocel		KONTROLOVAL: Pavel Vocel	
Č. ZK.: 3489-20-20-02		NÁZEV DLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VÍNAŘICÍCH	
DATUM: 1/2021		Č. PŘÍK.:	
MĚŘITKO: 1:100		ČÁST: D.1.4.f - LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU	
STUPĚŇ: ÚPS		NÁZEV PRŮLOHY: Půdorys 1.NP	
PROFESÍ: SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE		Č. PRŮLOHY: 01	