

LEGENDA KOMPONENTŮ PZTS

- PZTS

ústředna PZTS, včetně zdroje
16 zón na základní desce
- klávesnice s LCD displejem
s dvouřádkovým displejem
- GSM

Systémový GSM modul
pro posílání SMS a volání uživateli
- EXP

rozšiřující modul
koncentrátor
- zálohovaný zdroj 230V/13,8V, 3A S AKU 17Ah
výstup pro dobíjení Aku, signalizační výstupy
- PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení
s funkcí antimasking, dosah 15m
- PIR detektor
dosah 24m, s funkcí antimasking
- nezálohovaná plastová siréna
vnitřní 110dB/1m
- magnetický kontakt
závrtný 4 vodiče, prac. mezera 22mm
- propojovací krabice
- tísňový hlásič
- protahovací krabice
- dvoustupňová přepěťová ochrana
dvoužilová signálová linka RS485

LEGENDA ROZVODŮ PZTS

- UTP 4x2x0,5 cat5e
linka RS 485–vnitřní
- F/UTP 4x2x0,5 cat5e
linka RS 485–venkovní
- SYKFY 3x2x0,5
signalizace
- SYKFY 5x2x0,5
signalizace
- CYSY 2x1,5
napájení 12V

LEGENDA KOMPONENTŮ SK


- RACK

stojanový datový rozvadeč 19”
22U, 800x600mm, skleněné dveře
osaženo v Lampovně
- RACK

nástěnný datový rozvadeč 19”
12U, 400mm, skleněné dveře
osaženo na vrátnici
- datová zásuvka UTP 2xRJ45 cat.6
bakelitový povrch, černá
- stávající telefonní přípojka
- přepěťová ochrana tel. linky
pro vysokorychlostní přenosy dat

LEGENDA ROZVODŮ SK

- UTP 4x2x0,5 cat.6
vnitřní rozvody
- TCEPKPFLE 3x4x0,8
objekt šaten–lampovna
- optický kabel 12 vl. Single mode
propojení Lampovna–vrátnice
- kabelový svazek



| | | |
|------------|---------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| REVIZE Č.: | OBSAH : | DATUM : |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------|
| MÍSTO STAVBY: | Hornický skanzen Mayrau, čp.56, Vinařice, 273 07 | | |
| INVESTOR: | Sládečkovu vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.; Huťská 1375, 272 01 Kladno | | |
| ZÁSTUPCE INVESTORA: | PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK; MgA. Tomáš Voldráb, kurátor sbírek | | |
| PROJEKTANT: | <div><div><div><div><div></div><div>PMR</div><div>elektro</div></div></div><div>projekty - revize www.pmr.cz</div></div><div>PMR elektro U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4</div></div> | | |
| AUTOŘI: | Ing.arch. T.ŠANTAVÝ, Ing.arch. S. HLADNÍK | | |
| ODPOV.PROJEKTANT: | ZPRACOVATEL ČÁSTI: | KRESLIL: | KONTROLOVAL: |
| Ing. Jaroslav Janeček | Pavel Vacek | Pavel Vacek | Pavel Vacek |
| Č.ZAK.: 3489 20 20 02 | NÁZEV DÍLA: CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU LAMPOVNA V HORNICKÉM SKANZENU MAYRAU VE VINAŘICÍCH | | Č.PARÉ: |
| DATUM: 3/2021 | | | |
| MĚŘÍTKO: 1:100 | ČÁST: D.1.4.e - PZTS, SK, CCTV | | Č.PŘÍLOHY: 03 |
| STUPEŇ: DPS | NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS VRÁTNICE | | |
| PROFESE: SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE | | | |