



Sít': 3 NPE, 50Hz, 230/400V - TN-C-S  
Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: automatické odpojení od zdroje  
Doplňková ochrana: proudový chránič doplňující pospojování

Základní charakteristiky: uvedeny v technické zprávě

Zodp. projektant	Vypracoval	Tomáš Chlumský projekty elektro Svatopluka Čecha 297 273 05 Smečno IČO: 409 07 449 tel. +420 608 206 768 chlumsky.tomas@seznam.cz	
TOMÁŠ CHLUMSKÝ	TOMÁŠ CHLUMSKÝ		
Investor	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Huťská 1375, 272 01 Kladno		
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY V SUTERÉNU OBJEKTU č.21 VINAŘICE - HORNICKÝ SKANZEN		Čís.zak. 2211
			Datum 01/2022
			Stupeň DSP/DPS
Část	D.1.4c ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		Formát 2x A4
Příloha	TRAFOSTANICE - 1. PATRO		Měřítko 1:100 Číslo vykr. 09