

profil zadavatele



V Říčanech dne 05. 04. 2024

Reg. č.: VZ-0149/00066001/2024

Č.j.: 607/24/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 42 k veřejné zakázce:

II/115 Skřípel, III/11517 Zadní Třebaň, III/11525 Liteň, III/11536 Všeradice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

42.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací záložka 11525 položka č. 8 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm je uvedeno 150,00 m2 a u položky č. 11 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm je uvedeno množství 900,00 m2. V Technické specifikaci je uvedeno: V místě lokálních poruch (převážně v krajnici) bude provedeno dofrézováním živичného krytu v prům. tl. 50 mm, odtěžení degradovaných konstrukčních vrstev v tl. 320 mm včetně odvozu na skládku k opětovnému využití. Obnovená konstrukční vrstva bude ŠDa 300mm ve dvou vrstvách, infiltrační postřik 1,0kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 70mm Žádáme zadavatele o kontrolu skutečného množství u položek č.8 a č.11 a případnou úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Upraven rozpočet

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II-115,III-11517,III-11525,III-11536 ZAD rozpočet rev2.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému, mění zadavatel předpokládanou cenu zakázky na 24.853.387,27 Kč bez DPH a zároveň mění lhůtu pro podání nabídek na 22. 04. 2024 v 9:00