

Základní identifikační údaje zadavatele	
Název veřejného zadavatele:	Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Ulice, číslo popisné, PSČ:	Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem
IČ:	49534963
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Jiří Hendrich, ředitel Domova Na Zámku, p. o.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

s názvem:

„Výměna oken“

zadávaná v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 5. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace s předchozí žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 4. 2024.

Dotaz č. 1 ze dne 4. 4. 2024, odpovědi přímo v textu červenou barvou:

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci je uvedeno, že závěsy mají být dle již vyměněných oken (ocelové s krytkami), ale dle rozhodnutí MULNL-OVŽP/37016/2022/Švl mají být závěsy mosazné s bambulkovými závěsy – co platí?

Platí možnost ocelových závěsů se zdobnými mosaznými bambulkovými krytkami. Bude vybráno dle vzorníku s konzultací zástupce NPÚ.

- prostřední dveře v kavárně, směrem do zahrady, jsou usazeny v kamenné pískovcové zárubni. Tento detail není zohledněn v zadávací dokumentaci a ve VV.

Nové dovnitř otevíravé dveře do kavárny na východním průčelí lze zavěsit na nový vnitřní přisazený rám. Zavěsí se pravděpodobně do falce původní pískovcové zárubně.

- okna O1, O2 a O3 mají rozdílné rozměry. Tento detail není zohledněn ve VV.

Je třeba respektovat původní individuální rozměry, jde o historickou stavbu, kulturní památku. V zadávací dokumentaci a ve VV jsou uvedeny orientační rozměry, maximální. Každé okno bude zapotřebí zaměřit zvlášť.

- dveře D5 mají rozdílné konstrukce a rozměry. Tento detail není zohledněn ve VV.

Je třeba respektovat původní individuální rozměry a konstrukce, jde o historickou stavbu, kulturní památku. Opět bude nutné zaměřit každé zvlášť a řešit dodavatelem před vlastní výrobou (viz výše).

- ve VV je položka „závěs okenní na vnější okna a balkonové dveře“, která nezohledňuje rozdílné závěsy na dovnitř otevíravé a ven otevíravé prvky.

Bude respektován původní systém, jde o historickou stavbu, kulturní památku. Panty jsou dané dle otevírání ven/dovnitř, dle současných oken a dveří. Není nutné členit.

Výroba a výměna oken bude provedena dle již stávajících měněných oken. Výrobní výkresy ještě neměněných oken či balkónových dveří budou předloženy a konzultovány s orgány památkové péče zhotovitelem po jeho výběru s ohledem na výše uvedený popis (čl. 2.2 – Zadávací dokumentace). Zadavatel tedy nebude poskytovat žádné výrobní výkresy před, během i po výběrovém řízení na zhotovitele.

Možné nuance jsou zohledněny a zahrnuty ve Výkazu – výměru.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel neprodluhuje zadávací lhůtu.

V Lysé nad Labem, viz datum digitálního podpisu

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel Domova Na Zámku, p. o.