

Střední odborné učiliště
Příspěvková organizace
Sportovní 1135
27180 Nové Strašecí

Vaše žádost ze dne, značka:
30.09.2021

Naše značka:
149210013

Vyřizuje:
Ing. Pavel Domkář

dne:
30.09.2021

Věc: Stavební úpravy - CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Středočeský kraj, okres Rakovník, st.p.č. 1104 k.ú. Nové Strašecí
Stavebník: Střední odborné učiliště, Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí
Projektant: Studio PHX s.r.o., Jankovcova 1535/2a, 170 07 Praha 7 - Holešovice
Č. zakázky: **Datum:** 15. 10. 2021

Předmětem předložené dokumentace je:

Stavební úpravy - CNC centrum a svářečská škola v SOU Nové Strašecí

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Parkovací stání pro osoby ZTP (vyhrazené parkoviště na centrálním parkovišti bude mít příčný sklon 2,5% a podélný sklon 2% (vozík by jinak mohl osobě ZTP při větším spádu poodjet od vozidla).
2. Orientační značení s užitými piktogramy v řešené stavbě učiliště bude sloužit osobám s omezením smyslového vnímání.
3. Vstup do budovy bude řešen pomocí dvojkrídlych dveří (900+700)mm, která budou ve výšce 850mm opatřena vodorovnými madly přes celou šířku křídla, prosklení bude realizováno ve výšce 1100mm nad podlahou.
4. U vstupních dveří bude instalováno zvonkové tablo pro podání informací / či přivolání pomoci/ se signalizací do mistrovny odpovídající vyhlášce č. 398/2009 Sb. .
5. Zařizovací předměty na WC budou odpovídat vyhlášce č. 398/2009 s tím, že bude realizován systém nouzového volání (do mistrovny).
6. Šatny pro osoby ZTP jsou realizovány ve vedlejší budově a odpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb..
7. Do svařovacích boxů bude umožněn bezpečný a snadný přístup pro osoby ZTP.
8. Schodiště z 1. NP do 2. NP (skladové prostory mistrů) neodpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb. s tím, že výška schodu není max. 160mm. (dále musí být první a poslední schod vizuálně - kontrastně označen, včetně instalace horního zábradlí s přesahem a také instalace spodního). Vizuálně informovat osoby o omezení přístupu na toto schodiště.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Ing. Pavel Domkář, konzultant

Adr. střediska: Havlíčkův Brod, Jihlava

Mob.: 608 174 441, pavel.domkar@centrum.cz