



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

**ZADAVATEL: Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Výměna nefunkčního výtahu za nový, evakuační“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

#### **Dotaz č. 1:**

Je pro tuto stavbu vydané Stavební povolení, či vydané souhlasné stanovisko Stavebního úřadu s touto akcí?

#### **Odpověď:**

Stavební povolení, respektive souhlasné stanovisko Stavebního úřadu bude vydáno nejpozději do 31.7.2024, což je doba, kdy se předpokládá zahájení vlastních stavebních prací, a to vzhledem k předpokládané době výroby výtahu.

#### **Dotaz č. 2:**

Jaký je požadovaný rozměr šachetních dveří a jejich požární odolnost. V dokumentaci je stavební otvor 1200 (šíře), to odpovídá dveřím o světlé šíři 1100 mm. Ve výkazu výměr je jako vzorek stanoveno

Šachetní dveře - výtahu např. ref. výr. OTIS TECHNA 1300mm v EI60. Požární odolnost ve výkresu je EW15.

#### **Odpověď:**

EI 60 je odolnost výtahové šachty, odolnost dveří je EW 15.

Světlá šíře dveří je 1100 mm. Šíře otvoru je 1200 mm.

**Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.4. 2024 v 10:00 hodin.**

Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí