



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

**ZADAVATEL: Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

zastoupený: Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Výměna nefunkčního výtahu za nový, evakuační“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

### **Dotaz č. 1:**

V projektové dokumentaci, části B.2.7 je uvedeno, že „Na základě požadavku projektant zpracoval projektovou dokumentaci vzduchotechniky. Jedná se o projekt v rozsahu dokumentace ke stavebnímu řízení a provedení stavby. Dokumentace řeší větrání vnitřního evakuačního výtahu a prostoru náhradního zdroje. ... “

Je součástí dodávky evakuačního výtahu i vybudování přetlakové vzduchotechniky a větrání rozvodny elektro?

### **Odpověď:**

Ano, musí se společně s výtahem vybudovat odvětrávání výtahu, přetlakové nucené větrání a zároveň klimatizace náhradního zdroje.

**Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 18.4. 2024 v 10:00 hodin.**

Mgr. Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí