

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0256/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/11418 Obořiště - Rosovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací, list s ozn. „rozpočet“ obsahuje níže uvedené položky:					
R položka	SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV TL. 350 MM (dle technické specifikace)	M2	1000,00	0,00	0,00
Žádáme zadavatele o bližší specifikaci výše uvedených položek, tedy o výkaz výměr, tzn. určení kolik úseků o jednotlivé výměře každého úseku jež bude tímto způsobem v rámci opraveného úseku prováděn. Odkazujeme na § 92 odst.1 písmeno a) zákona o zadávání veřejných zakázek a připomínáme že dle zmíněné vyhlášky č. 169/2016 Sb. §6 písmeno g a znění §7 má být obsahem výkaz výměr, tzn. výpočet, ze kterého bude patrné na kolika místech a s jakou výměrou bude sanace prováděna. Smyslem našeho dotazu je zajistit shodné podmínky pro nákladovou kalkulaci všech účastníků. Stejně tak je velice podstatné vědět, pro nákladovou kalkulaci a následně stanovení odbytové ceny, zda se jedná o odhad, jež nebude následně realizován, nebo o skutečně stanovené množství prací potřebných pro sanaci krajů vozovky, vycházejícího ze zmapování úseku či diagnostiky vozovky. 1. Velice děkujeme za bližší doplnění, specifikaci výkazu výměr (výpočtu, jak se došlo k potřebným výměrám) uvedených položek, neboť je naprosto rozdílná náročnost prací, pokud provedeme sanace například v celoplošně, v celé šíři vozovky v délce například několika set metrů, nebo zda budeme sanaci provádět po několika metrech čtverečních v naprosto celé délce úseku. Výměra sanací konkrétně výše uvedená R-položka položky a související práce tvoří podstatnou část stavebních prací jež je předmětem této veřejné zakázky. Stejně tak je důležité vědět, zda je jedná o skutečnou potřebu nebo jen odhad jež nemá se skutečnou potřebou nic společného a jde jen o zkreslení předpokládaného rozsahu prací. Sdělujeme zadavateli že odborný odhad sanací, respektive odborný odhad výměry sanací je nepřijatelným postupem, protože není zcela jasné, jaká potřeba na stavbě reálně vzniká. Přestože se dá potřeba sanací naprosto jednoznačně určit zaměřením míst, že vykazují hloubkové poruchy a je zcela zjevné, že právě jen v těchto místech potřeba sanace může nastat. Pokud zadavatel není schopen zpracovat řádnou zadávací dokumentaci, mimo jiné tedy s výkazem výměr, jenž bude obsahovat výpočty jednotlivých ploch sanací, ze kterých bude mimo jiné i patrné na kolika místech je třeba sanace provádět a v jakých předpokládaných výměrách, pak se evidentně jedná o porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, který zcela jednoznačně stanoví v § 92 odstavci 1, písmeno a) a bu jak má vypadat zadávací technická dokumentace ke stavební zakázce a to odkaze na vyhlášku č. 169/2016 Sb. Kdy odkazujeme zejména na §7, který stanoví: „Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.“ Když stanovení potřeby sanací odborným odhadem je v přímém rozporu s požadavky zákona a vyhlášky, potřeba sanací, jejich výměra					

musí být doložena reálný výpočtem, vycházejícím ze stavu vozovky, odborný odhad nemá v žádnou oporu ve výše uvedených předpisech.

Žádáme tedy zadavatele o doplnění o výkaz výměr uvedených položek a uvedení ZD do souladu se ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb. https://next.codexis.cz/legislativa/CR68837_2018_01_01#L1

V souvislosti s nutnou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení ZD:

Zadavatel uvažuje o provádění sanací na pěti úsecích, z nichž každý bude mít výměru 200 m².

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **30.04.2024** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☐ uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval