

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0106/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 k veřejné zakázce „II/116 a III/11614 Srbsko, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, prosíme zadavatele o odpověď na dotaz č. 10 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-12. k výše uvedenému zadávacímu řízení. Odpověď na tento dotaz ve vysvětlení chybí, nebyl zodpovězen. Děkuji
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel odpovídá na dotaz č. 10 z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2–12: V předloženém výkazu prací u objektů SO 101, SO 102 jsou uvedeny asfaltové směsi modifikované. V projektové dokumentaci (technická zpráva, řezy) není vyspecifikovaná směs, jestli se jedná o modifikovanou či nemodifikovanou. Poprosíme o upřesnění. SO101 – pol. 64, 65,66 SO102 – pol. 52,53 Budou použity asfaltové směsi nemodifikované (viz TZ a řezy), opraveno v rozpočtu.

[Zadavatel zpracovává další žádosti o vysvětlení ZD.](#)

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ...do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky ... na bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval