

Příloha k žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu

K zásahu do ochranného pásma dochází v místě křížení trasy nadzemního vedení 400 kV se stávající komunikací II/115, kde je v rámci je v rámci projektu „II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce“ ve stupni DUSP navržena oprava stávající konstrukce vozovky.

Jedná se pouze o opravu stávajících vozovkových vrstev, pročištění příkopů a obnovu stávajících vjezdů podél trasy silnice II/115. V rámci navrženého technického řešení opravy / rekonstrukce silnice II. třídy nedochází ke směrovým ani výškovým změnám komunikace. Řešená stavba zasahuje do ochranného pásma vzdušného vedení 400 kV stávajícím koridorem silnice II/115 v délce 35 m.

Ochranné pásmo je dle energetického zákona 458/2000 Sb. vyznačeno od krajního vodiče ve vzdálenosti 20 m – viz přiložený zákres vedení a ochranného pásma ve výřezu koordinační situace.

1/ Poloha vedení 400 kV – současný stav – křížení v místě silnice II/115



1/ Poloha vedení 400 kV a zakres ochranného pásma do koordinační situace

