

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0186/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/2721 Kounice – Poříčany“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádáme o upřesnění typu potrubí DN600 na opravě propustku – jaká síla SN a hladké či korugované a jaký průměr betonářské oceli?
	Vysvětlení ZD:
	SN8 a může být hladké i korugované; průměr betonářské oceli 20 mm

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

uveřejňuje v příloze:

...
...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

realizoval

nerealizoval