

profil zadavatele



V Říčanech dne 17. 04.2024

Reg. č.: VZ-106/00066001/2024

Č.j.:714/24/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-9 k veřejné zakázce:
 III/10522, most přes potok Mastník v Sedlčanech ev.č. 10522-1c**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace										
	Prosíme zadavatele o vysvětlení odstavce na str. 4 – vztahujícího se k Předpokládané hodnotě veřejné zakázky vztahující se k objektů SO 125 a SO 252:										
	Zadavatel účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky, zvýšená o 20 %, je pro účastníky maximální cenou pro účast v zadávacím řízení, tedy účastníci musí stanovit své nabídkové ceny, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato částka nebyla překročena, vyjma SO 125 a SO 252, kde cenu nelze překročit dle předchozího odstavce.										
	Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než předpokládaná hodnota zakázky zvýšená o 20 %, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.										
	Vysvětlení zadávací dokumentace										
2.	Zadavatel upřesňuje odstavec ZD:										
	<i>Zadavatel účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky, zvýšená o 20 %, je pro účastníky maximální cenou pro účast v zadávacím řízení, tedy účastníci musí stanovit své nabídkové ceny, resp. jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato částka nebyla překročena.</i>										
	<i>Účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) bude vyšší než předpokládaná hodnota zakázky zvýšená o 20 %, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.</i>										
	Zadavatel tedy nebude omezovat jednotlivé stavební objekty										
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace										
	Ve zveřejněné PD chybí přílohy:										
	<table><tr><td>č.</td><td>Příloha</td></tr><tr><td>D4</td><td>SO 201 MOST EV.Č. 10522-1</td></tr><tr><td>2</td><td>PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV</td></tr><tr><td>7</td><td>VYTYČOVACÍ SCHÉMA</td></tr></table>			č.	Příloha	D4	SO 201 MOST EV.Č. 10522-1	2	PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV	7	VYTYČOVACÍ SCHÉMA
	č.	Příloha									
	D4	SO 201 MOST EV.Č. 10522-1									
2	PŮDORYS STÁVAJÍCÍ STAV										
7	VYTYČOVACÍ SCHÉMA										

	D.7	SO 341 VYVĚŠENÍ VODOVODU
	D.8	SO 431 PŘELOŽKA VO
	D.9	SO 451 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN
	D.1 0	SO 452 PŘELOŽKA ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VODNÍ HLADINY
	E	DOKLADOVÁ ČÁST
	E.1	STANOVISKA, ROZHODNUTÍ A VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
	E.3	STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - viz příloha E.1
Vysvětlení zadávací dokumentace		
je řešeno v přílohách A, B, C2 a C3 přílohy D4.2, D4.3, D4.7 jsou doplněny		
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Jakým způsobem má být oceněn objekt SO 451 – Přeložka vedení CETIN?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Zadavatel přikládá upravený soupis prací, cena za SO 451 doplněna jako preliminář 500.000 Kč	
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Prosíme zadavatele o doplnění chybějící informace. Ve VV je uvedeno u pol. č. 37, že třída betonu dle TZ. Ve zveřejněné TZ není uvedena třída betonu pro jemnozrnný beton pro výplň nadnásypů kleneb. Prosíme o doplnění třídy betonu	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	jemnozrnný beton C 25/30	
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Soupis prací položka: POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	
	a) V popisu položky je uvedeno zařazení na základě zkoušek PAU. Doplní zadavatel do zadávací dokumentace protokoly od zkoušek PAU na základě kterých bylo provedeno zařazení asfaltových vrstev?	
	b) V popisu položky je uvedeno povinný odkup zhotovitelem. Doplní zadavatel částku za kterou bude uvedený materiál odkupován?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	a) PAU se nedoplní, v případě kontaminace se bude řešit jako ZBV b) ceník materiálu, který bude zhotovitel vykupovat, je součástí smlouvy – příloha č. 2	
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	-Soupis prací položka: POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	

	a) V popisu položky je uvedeno zařazení na základě zkoušek PAU. Doplní zadavatel do zadávací dokumentace protokoly od zkoušek PAU na základě kterých bylo provedeno zařazení asfaltových vrstev?
	b) V popisu položky je uvedeno povinný odkup zhotovitelem. Doplní zadavatel částku za kterou bude uvedený materiál odkupován?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	a) nedoplní, v případě kontaminace se bude řešit jako ZBV b) ceník materiálu, který bude zhotovitel vykupovat, je součástí smlouvy – příloha č. 2

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	-Soupis prací SO 341, položka 1: PROVIZORNÍ VYVĚŠENÍ VODOVODU
	- V souhrnné zprávě je uvedeno, že město plánuje převedení vodovodu mimo most. Bude před zahájením prací na mostě vodovod již přeložen?
	Vysvětlení zadávací dokumentace bude realizováno pouze v případě, že město přeložku nestihne provést před zahájením stavby – viz souhrnná technická zpráva

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Postrádám v zadávacím projektu výkresy: SO 201 - půdorys stávající stav a řezy stávající stav, dále projekty objektů SO 341, 431, 451, 452 pro ocenění těchto objektů nestačí slovní popis v souhrnné technické zprávě, je potřeba to mít rozkreslené a vědět délky přeložek, SO 341 a 451 je v soupise kpl 1, dle čeho to máme ocenit? Dle seznamu výkresů, tyto projekty jsou vypracovány, ale nedostali jsme je.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	v seznamu příloh je uvedeno v kterých přílohách jsou objekty řešeny, samostatné přílohy nejsou vypracovány SO 341 – délka cca 35 m, SO 431 – délka viz soupis prací, v principu jde o výměnu kabelu, SO 451 – délka 180 m, v principu jde o uložení do chrániček v římsách, SO 452 – délka cca 6 m, v principu jde o dočasné přesunutí na VO a vrácení zpět

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dále prosím chybí v soupisu prací pro město rekapitulace soupisu prací, prosím o doplnění.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přiložen opravený soupis prací

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- KSUS.zip – neoceněný soupis prací
- Město.zip - neoceněný soupis prací
- PD.zip

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 33.567.179,23 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 06. 05. 2024 v 9:00.