

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0256/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/11418 Obořiště - Rosovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V reakci na zveřejněné DI číslo 1, žádáme o doložení toho, jak k této výměře zadavatel došel. Z čeho uvedená výměra vyplývá, zda má k dispozici zaměření a na základě jakých technických podkladů o těchto výměrách zadavatel rozhodl. Zda provedl sondy, diagnostiku vozovky nebo zda může zveřejnit alespoň fotografie úseků, kde má být sanace provedena, protože je velice nepravděpodobné, aby bylo potřeba provést pět stejně velkých úseků sanací, což znamená, že nejde o skutečnou potřebu stanovenou na základě měření, ale o odborný odhad, jež nemá reálný podklad a ve svém důsledku bude realizován v naprosto odlišném rozsahu což je v přímém rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
	Tímto se odkazujeme na původní DI, v níž jsme uvedli, na základě jakých ustanovení se domáháme řádného zadání.
	Vysvětlení ZD:
	Rozsah sanací byl určen odborným odhadem při pochůzce. Předpokládá se 5 úseků sanace krajů vozovky šíře 1 až 2m délky cca 100 až 200m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS. Příloha - fotodokumentace

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

fotodokumentace - sanace v2

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval