

profil zadavatele



V Říčanech dne 22. 04.2024
Reg. č.: VZ-106/00066001/2024
Č.j.:799/24/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10-11 k veřejné zakázce:
III/10522, most přes potok Mastník v Sedlčanech ev.č. 10522-1c**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje ocenit v objektu SO 201 položku č. 75, kód 94891R, var B, název ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCÍ. Pro zpřístupnění spodní stavby mostu bude zřejmě potřeba zasáhnout do vodního toku. Dle popisu položky není zřejmé, jaké úpravy toku budou zhotoviteli povoleny. Poskytnutá dokumentace neobsahuje stanovisko správce toku, které by upravovalo podmínky těchto úprav spolu s případnou možností regulace na blízkém jezu. Žádáme o poskytnutí stanoviska správce toku, nebo lépe rozsahu předpokládaných dočasných konstrukcí (kubatura hrázek, případně plocha těsněného pažení atd.), aby bylo možno jednoznačně ocenit měřitelné množství prací u této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Popis a rozsah prací je v textové části, provádí se přespárování zdiva podpor až po vodní hladinu, a přespárování zdiva kleneb. Do vodního toku se nezasahuje.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme Zadavatel o bližší upřesnění parametrů kabelových šachet v římse, tzn. zejména rozměry výška/šířka/délka, materiál, počet a velikost prostupů. Jedná se o položky v SO 251 a SO 125 s kódem 31700R, název PROTAHOVACÍ ŠACHTY V ŘÍMSE.
	Vysvětlení zadávací dokumentace materiál kompozit nebo plast vyztužený skelnými vlákny, zatížení – pojezd osobními auty, vodotěsný rám a poklop osazený do betonu říms, světlý rozměr 0.6x0.9 m, počet viz PD a soupis prací.