

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0095/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 - 25 k veřejné zakázce „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

24.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
	Na dotaz číslo 18 ohledně položek pro vodorovnou dopravu sutí zadavatel odpověděl, že upravil soupis prací. V soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, příslušné položky opraveny nejsou.	
	Vysvětlení ZD:	
	Zadavatel mění vysvětlení u dotazu č. 18	
	18.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: V SO.120.A.1.A, SO.120.A.1.B, SO.110.A.2 a SO.110.B jsou v oddílech 99 Přesuny hmot a sutí položky pro vodorovnou dopravu sutí poníženy o hmotnost odkupovaného materiálu. Domníváme se, že jde o chybu, neboť zhotovitel bude muset odkupovaný materiál ze stavby odvézt a položky týkající se samotného vybourání resp. frézování odvoz nezahrnují. Vysvětlení ZD: Povinné odkupy materiálů zahrnují i veškerou manipulaci zhotovitele s těmito materiály, vč. dopravy (jedná se o materiál ve vlastnictví zhotovitele).

25.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
	Na dotaz číslo 19 ohledně chybějících zemních prací pro uložení chrániček zadavatel odpověděl, že upravil soupis prací. V soupisu prací, který je přílohou tohoto vysvětlení, je významně navýšena délka chrániček, ale příslušné zemní práce doplněny nejsou.					
	Vysvětlení ZD:					
	Ano, zadavatel navýšil délku chrániček. Zadavatel mění vysvětlení u dotazu č. 19					

		VV	2*82,0 "- Ochrana vedení stávajících sítí	164,000
28	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m 167,280
		VV	Ztratiné 2%	
		VV	164,0*1,02	167,280
Vysvětlení ZD:				
Jedná se práce uvažované pouze pro případ zastižení vedení sítí během výkopových prací pro ostatní konstrukce, tudíž není zemních prací pro samotné provedení zapotřebí a nejsou v soupisu prací obsaženy, jelikož pokud bude vedení uloženo hlouběji, není potřeba jej ochránit.				

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☐ uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval