

profil zadavatele



V Říčanech dne 29. 04. 2024
Reg. č.: VZ-229/00066001/2024
Č.j.: 865/24/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-10 k veřejné zakázce:
II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U SO 221 v položce 574B31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 40MM je v popisu uvedeno: vozovka na NK a závěrné zídce - ACO 8 CH tl. 35 mm s použitím do chodníku. V technické zprávě i ve vzorovém příčném řezu je stejně jako v popisu uvedeno ACO 8 CH nemodifikované tloušťka 35 mm. <u>Žádáme o změnu položky z asfaltového betonu modifikovaný na nemodifikovaný.</u>
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka zrušena a nahrazena položkou 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM se stejnou výměrou
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 101 položka 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI v popisu: podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou u PHS a revizní chodník ze ŠD 16/32 za PHS ostrůvky u OK Z důvodu, že revizní chodník a podkladní vrstva pod dlažbu jsou z jiného druhu kameniva (ŠD 16/32, ŠDB) prosíme zadavatele o rozdělení do dvou položek dle frakcí kameniva z hlediska jiných vstupů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel nalezl v PDPS SO 101 pouze vrstvu ŠDB.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 001 – Příprava staveniště je v položce č.1 014102R ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ – RECYKLAČNÍ STŘEDISKO (měrná jednotka T) je ve výkazu výměr uveden výpočet 2152*2 odkazují k položce č.4 SEJMUTÍ DRNU, kde je měrná jednotka M2. Domníváme se, že by v položce číslo 1 měla být ve výkazu doplněna tloušťka drnu, popř. upravena jednotka sejmутí drnu na M3. V ostatním případě se jedná o chybu při výpočtu – M2 * objemová hmotnost.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Upravena výměra položky
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 001 – Příprava staveniště je v položce č.2 014103R ULOŽENÍ ODPADU NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ – RECYKLAČNÍ STŘEDISKO je ve výkazu výměr uveden výpočet $34,8 * 2$ (M3 * objemová hmotnost) odkazují na položku č.9 ODSTRANĚNÍ KRYTU... Ve výpočtu je uvedena objemová hmotnost 2 t/m ³ . Domníváme se, že by objemová hmotnost měla být 2,3 t/m ³ .
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Upravena výměra položky
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 101 – Východní obchvat je v položce č.42 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA je ve výkazu výměr uveden POPISEK „ostrůvky u OK“. Domníváme se, že by položka měla obsahovat lože z betonu (šterkové lože nezaručuje dostatečnou stabilitu kostek).
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Konstrukce byla takto projednána a schválena, ostrůvky u O.K. by primárně neměly být pojížděny.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve Vámi zveřejněném vysvětlení 1-3 se nezobrazuje odpověď na dotaz č. 2. Můžeme požádat o jeho dodatečné zveřejnění?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano, bude poskytnuta
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikládá výpočet veřejného osvětlení

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP Hořovice rek.pdf
- SP Hořovice v XC4.xml
- SP Hořovice.pdf
- SP Hořovice.xlsx
- D_1_4_3_1 Technická zpráva

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou hodnotu na 279.010.389,47 Kč bez DPH a zároveň mění lhůtu pro podání nabídek na 22. 05. 2024 v 9:00.

