

profil zadavatele



V Říčanech dne 29. 04.2024
Reg. č.: VZ-106/00066001/2024
Č.j.:866/24/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 k veřejné zakázce:
III/10522, most přes potok Mastník v Sedlčanech ev. č. 10522-1c**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Součástí zakázky je SO 341, jenž je v soupise prací definován jedinou položkou 02730R PROVIZORNÍ VYVĚŠENÍ VODOVODU v množství 1 KPL. Zadavatel však nikde v zadávací dokumentaci nedefinoval, jaké práce bude přesně vyžadovat, co má být výsledkem a ani např. není Uchazečům známý průměr vodovodu. Uchazeči se sice mohou na místo sami podívat, neboť místo stavby je veřejným prostorem, avšak samotný provizorní vodovod není volně přístupný (je zavěšený pod hranou mostu). I s ohledem na skutečnost, že bude přeložka vodovodu možná hotová ještě před zahájením rekonstrukce mostu, jak uvádí Zadavatel, je zcela reálná možnost, že by mohli někteří z Uchazečů tuto položku ocenit spekulativně, což by mohlo vést k nerovnému principu soutěže. Uchazeč proto žádá Zadavatele, aby zvážil určení ceny položky tzv. preliminářem, příp. alespoň podrobněji definoval, jaké práce budou po budoucím Zhotoviteli vyžadovány a co má být výsledkem vyvěšení vodovodu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	- souhrnné zprávě je uvedeno, že město plánuje převedení vodovodu mimo most - bude realizováno pouze v případě, že město přeložku nestihne provést před zahájením stavby – viz souhrnná technická zpráva viz též vysvětlení ZD č. 7 - způsob vyvěšení je věcí zhotovitele, musí být odsouhlaseno správcem vodovodu.