

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

ZADAVATEL: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlem: Barborská ulice 51-53, 284 01 Kutná Hora
Zastoupená: Janou Šorfovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČO: 000 69 922

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Zahrady GASK - hygienické zázemí pro konzumaci "to-go" (Bistro)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce.

Vysvětlení zadávací dokumentace k níže uvedeným dotazům:

Dotaz č. 1:

V PD u vnitřních dveří včetně bezobložkové zárubně je specifikace smrková biodeska tl. 42 mm. Ve VV jsou uvedeny u vnitřních dveří smrkové nebo voštinové a u zárubní je uvedeno ve VV ocelové nebo smrkové. Prosím, které varianty platí.

Odpověď na dotaz č. 1:

Platí specifikace v projektu "Tabulky vnitřních dveří". Ve výkazu výměr sice není pro dveře z biodesky použit přesně termín smrková biodeska, ale jen "dřevěné". Jinak se specifikace vnitřních dveří s výkazem výměr shoduje.

Smrková bezobložková zárubeň + dveře ze smrkové biodesky jsou dveře D1 (2 kusy). Zárubně u dveří D.3 a D.4. nemusí být ze smrkové biodesky, mohou být ze smrkových hranolů.

Ostatní vnitřní dveře mají ocelovou zárubeň + dveře voštinové lakované, celkem 6 ks a dále 1x dveře posuvné, voštinové lakované. Takto je to i ve výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

U dřevěných Euro dveří nebo oken je v PD uvedeno: Povrch. úprava: nátěr voděodolným matným bezbarvým lakem. Opravdu takto bude ošetřeno?

Odpověď na dotaz č. 2:

Povrchová úprava oken – v projektu je nepřesně uvedena povrchová úprava. Povrchová úprava dřevěných oken a dveří bude provedena standardně: impregnace + barevný nátěr jednotící odstíny dřeva + silnovrstvá lazura.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek k veřejné zakázce.

Simona Čudová, koordinátor