



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označ	místnost
2.01	CHODBA č.2
2.02	CHODBA č.1
2.03	PROVOZNÍ MÍSTNOST PRO DOZP
2.04	POKOJ č.1
2.05	POKOJ č.2
2.06	POKOJ č.3
2.07	POKOJ č.4
2.08	PRACOVNA DOZP
2.09	KOUPELNA
2.10	POKOJ č.5
2.11	POKOJ č.6
2.12	OBÝVACÍ POKOJ S JÍDELNOU
2.13	KOUPELNA+WC TELEFONNÍ POSTŮPENÍ
2.14	WC
2.15	PRACOVNA + KUCHY DOZP (samostatně)
2.16	KUCHY+PRACOVNA PROVOZ. DOZP (samostatně)

LEGENDA

- Hranice požárního úseku
- PÚ N1.01**
SPB II OZNAČENÍ PÚ A JEHO STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD Z OBJEKTU
- △ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ - OBSAH 6KG
PG 6
- EW 30 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ
KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY E,W V MINUTÁCH
- REI 30 NEJNÍŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ
KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R,E,I V MINUTÁCH
- 25
H NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU D25
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU