

profil zadavatele

V Říčanech dne 15.05.2024
Reg. č.: VZ-0178/00066001/23
Č.j.: 803/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 k veřejné zakázce „III/33835 – Újezdec-Damírov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací na kartě "rozpočet" je uvedena položka 474C06 asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, (40 mm). Dle platných předpisů je přípustná tloušťka vrstev ACL 16 v rozmezí 50 až 70 mm. Opraví Zadavatel tloušťku vrstvy tak, aby splňovala platné technické normy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že se jedná jenom o průměrnou hodnotu na celkovou výměru.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupis prací na kartě "sanace" je uvedena položka 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S - TL. 120 MM. Dle platných předpisů je přípustná tloušťka vrstev ACP 16 v rozmezí 50 až 80 mm. Uvažuje Zadavatel provedení této vrstvy po polovinách, tzn. 2x v tloušťce 60 mm? Nebo Zadavatel opraví tloušťku vrstvy tak, aby splňovala platné technické normy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že zhotovení bude 2x v tloušťce 60 mm.