



# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: 49460/2022/VII/MaJi

Č.j.: 49460/2022/VII/MaJi

Oprávněná úřední osoba: Ing. Marek Jilemnický

Tel.: 326 716 165

E-mail: jilemnicky@mb-net.cz

Datum: 25.07.2022

MB Václava Klementa – Statutární město Mladá Boleslav – úprava vodovodu – závazné stanovisko

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, žadateli, jímž je:

**Název subjektu:** Statutární město Mladá Boleslav

**Identifikační číslo:** 00238295

**Adresa sídla:** Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav 1

**vydává** podle § 104 odst. 9 vodního zákona, v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu a § 4 odst. 2 a § 94j odst. 2 stavebního zákona, toto **závazné stanovisko**:

**Se stavbou vodního díla s názvem „SO.310 Vodovod“** navrženého na pozemcích p.č. 656/20, 712/10, 714/8, 714/14 a 1285/1 v k.ú. Mladá Boleslav, obci Mladá Boleslav, kraji Středočeském, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvaru podzemních vod 44300 Jizerská křída levobřežní, č.h.p. 1-05-02-1020-0-00-00, útvar povrchových vod: HSL 2030 Klenice od pramene po ústí do toku Jizera, orientační souřadnice stavby (S-JTSK): začátek stavby Y 702757; X 1010610; konec stavby Y 702937; X 1010848,

**souhlasíme.**

**Souhlas vodoprávního úřadu se uděluje při splnění následujících podmínek a povinností:**

1. Stavba s názvem „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa, SO.310 - Vodovod“ bude umístěna na pozemcích p.č. 656/20, 712/10, 714/8, 714/14 a 1285/1 v k.ú. Mladá Boleslav a provedena v souladu s projektovou dokumentací s názvem „SO.310 - Vodovod“ vypracované pod č. zak. 2019-018 v říjnu 2021 Ing. Evženem Kozákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány s vodoprávním úřadem a zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
2. Stavebník je povinen respektovat podmínky vlastníka a provozovatele stávajícího vodovodu, tj. společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., obsažené v jeho vyjádření ze dne 23.06.2022 zn. 578/22/Ko.
3. Stavba bude provedena osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
4. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.

5. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 17.02.2022 č.j. KIHSSC 03646/2022:
- Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo místopřísěčné prohlášení od dodavatele stavby, že pro stavbu nových částí veřejného vodovodu použil pouze materiály vyhovující požadavkům ustanovení § 5 odst. 1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
  - Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku pitné vody odebrané z nové části veřejného vodovodu v místě propojení vodovodů v ulici Erbenově a tř. Václava Klementa. Rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného stanovení dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, odběr i rozbor vzorků vody musí být zajištěn odpovídající osobou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona.
7. Dokončenou stavbu vodního díla lze podle § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
8. Vodoprávnímu úřadu budou alespoň 14 dní před konáním závěrečné kontrolní prohlídky předloženy doklady, na základě kterých bude možno posoudit dokončení předmětné stavby a to včetně dokladů o splnění výše uvedených podmínek, zejména pak dokladem o provedení tlakové zkoušky vodovodu, dokladu o provedení proplachu a desinfekce vodovodu, prohlášení o shodě na použité materiály, projektovou dokumentací skutečného provedení, stanoviskem vlastníka nebo provozovatele ke kolaudaci, geodetickým zaměřením skutečného stavu, závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ke kolaudaci.

## ODŮVODNĚNÍ

Odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav vycházel ze žádosti ze dne 11.04.2022 Statutárního města Mladá Boleslav se sídlem Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav I, IČO 00238295, plnomocně zastoupeného společností CR Project s.r.o. se sídlem Pod Borkem 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav I, IČO 27086135, kterou bylo požádáno o vydání závazného stanoviska ke stavbě vodního díla s názvem „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa, SO.310 - Vodovod“ navrženého na pozemcích p.č. 656/20, 712/10, 714/8, 714/14 a 1285/1 v k.ú. Mladá Boleslav.

Jelikož podaná žádost vykazovala vadu (chybělo stanovisko vlastníka a provozovatele vodovodu), byl žadatel vyzván podle § 149 odst. 5 správního řádu výzvou ze dne 11.05.2022 č.j. 64372/2022/VII/MaJi k odstranění této vady žádosti. K odstranění vady byla žadateli poskytnuta přiměřená lhůta. Dne 19.07.2022 došlo k odstranění vady žádosti.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 18 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace,
- plná moc,
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 23.06.2022 zn. 578/22/Ko,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 17.02.2022 č.j. KIHSSC 03646/2022.



K žádosti byla předložena projektová dokumentace s názvem „SO.310 - Vodovod“ vypracované pod č. zak. 2019-018 v říjnu 2021 Ing. Evženem Kozákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Předložená projektová dokumentace řeší úpravy armaturních šachet, vodovodních řadů a vodovodních přípojek v rámci záměru s názvem „Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa“. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho provedením nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu či potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu nebo potenciálu (§ 24 – § 26 vodního zákona). Záměr rovněž není v rozporu s cíli ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a vodního zákona).

Vodoprávní úřad došel k závěru, že pokud budou splněny výše uvedené podmínky, nedojde realizací předmětné stavby k ohrožení vodohospodářských, ani jiných zájmů nad únosnou míru.

## POUČENÍ

Závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodování o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení. Je závazným stanoviskem dle § 149 odst. 1 správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Z tohoto důvodu se nelze proti němu samostatně odvolat.

Dle § 94p odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb.

Magistrát města Mladá Boleslav  
Mladá Boleslav  
odbor životního prostředí  
293 01 Mladá Boleslav  
-3-



**Ing. Marek Jilemnický**  
odborný referent oddělení vodního hospodářství  
„elektronicky podepsáno“

**Příloha:** 3× paré ověřené projektové dokumentace

### Rozdělovník:

- CR Project s.r.o., paní Tuzarová, Pod Borkem 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1 (plná moc)

