

profil zadavatele



V Říčanech dne 20.05.2024
Reg. č.: VZ-0173/00066001/24
Č.j.: 818/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/01817 Býkovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, zadavatel požaduje provést pokládku ACL 16+ v tl. 50 mm na ploše 7.940 m2. V místě, kde bude frézováno není problém položit směs ACL 16+ v konstantní tloušťce, ale na zbývajících ploše toto možné není, jelikož stávající podklad vykazuje několikacentimetrové nerovnosti. Vrstva ACL 16+ by se měla provést jako vyrovnávka v m3. Upraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil položku vrstvy ACL 16+ na pokládku v m3.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený soupis prací
- 2 upravená technická specifikace

Na základě výše uvedeného zadavatel mění předpokládanou hodnotu na 7 587 745,15 Kč bez DPH a prodlužuje dobu pro podání nabídek do 05.06.02024 v 9:00 hod.