



Střední průmyslová škola stavební
a Obchodní akademie
Kladno, Cyrila Boudy 2954

"Škola nás baví, chodíme sem rádi!"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954
se sídlem: Cyrila Boudy 2954, 27201 Kladno

IČO: 61894371

zastoupený: RNDr. Václav Opatrný, ředitel školy

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce kuchyně-stavební část opakování“

Zadavatel obdržel dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) dne 16.05.2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Ve výkresech D.1.1.b15, D.1.1.b11 je vyznačeno zábradlí nakládací rampy. Ve výkresu D.1.1.b07 je uvedena délková kóta pouze 3150 mm, u druhé části zábradlí na severní straně není délková kóta uvedena. V rozpočtu je č. pol. 208 v oddílu 767 - doplňkové konstrukce stavební(zámečnické) uvedena délka 3,15m, což pouze jedna část.

Odpověď zadavatele č. 1:

Ve výkresech skutečně není uvedena délková kóta. Zadavatel uvádí, že chybějící kóta zábradlí – délky je 3000 mm, celková délka zábradlí je 6150 mm. Slepý rozpočet byl opraven a je přílohou tohoto vysvětlení. Zároveň byl upravený rozpočet opraven i v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2:

V obsahu dokumentace je uvedena Textová část: Technická zpráva elektroinstalace, nicméně tato není součástí uveřejněné přílohy č. 2 - projektová dokumentace (schází).

Odpověď zadavatele č. 2:

Ano, tento dokument v projektové dokumentaci chybí. Je přílohou tohoto vysvětlení a zároveň vložen do zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 došlo podstatné změně zadávacích podmínek dle § 99 Zákona, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o její celou původní délku, tj. do **24.06.2024 do 10:00 hod.**

V Kladně

RNDr. Václav Opatrný
ředitel školy