

Ze dne: 26.01.2023  
Číslo jednací: 023070197030  
Vyřizuje: Olga Krčmářová  
Tel.: 607 301 906  
Datová schránka: 7tdtvt  
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz  
Datum: 26.01.2023

Ing. Radim Doleček  
Radim Doleček  
Švermova č.p. 740  
552 03 Česká Skalice

**Veletov parc. č. 1, 1, 110, 116, 14, 14, 17, 19, 20, 20/1, 20/2, 23, 23/1, 24, 24/2, 25, 26, 26/1, 28/2, 29/1, 32, 33, 3 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Labská cyklostezka, úsek Týnec nad Labem – Kolín, studie proveditelnosti (úsek A3a, AB2) - část 03 (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Ing. Radim Doleček, Česká Skalice, Švermova, č.p. 740, 55203

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojkы těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí a rozvodů tepelné energie provozovaných společností Energie AG Kolín a.s., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Petr Sedláček, tel.: 702 238 123, sedlacekml@energiekolin.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

**S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník Energie AG Kolín a.s. – Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, Daniel Matuška tel. 602 263 034 daniel.matuska@energiekolin.cz - (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Energie AG Kolín a.s. Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem



**ENERGIE AG** (33)  
Kolín a.s.  
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová  
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Veletov parc. č. 1, 1, 110, 116, 14, 14, 17, 19, 20, 20/1, 20/2, 23, 23/1, 24, 24/2, 25, 26, 26/1, 28/2, 29/1, 32, 33, 34, 34/1, 34/2, 35, 35/1, 35/2, 37/1, 37/2, 37/3, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2, 44/3, 450/3, 450/35, 450/4, 450/48, 450/49, 450/50, 450/6, 451/1, 451/4, 451/5, 458, 478/1, 489, 490, 500/1, 500/14, 500/15, 500/16, 500/17, 500/18, 500/19, 500/20, 500/21, 500/22, 500/23, 500/4, 500/5, 501, 509/1, 509/2, 509/5, 607, 610/1, 610/2, 611/1, 621, 622, 625/4, 633, 634, 635, 636, 637/1, 637/2, 637/3, 648, 650/1, 650/15, 650/5, 652/6, 68, 69/1, 915, 935, 936/5, 936/6, 939, 944, 957/1, 958/1, 958/3, 958/4, 958/5, 958/6, 998, 999

Přílohy: Mapa\_O23070197030.pdf