

Váš dopis zn. **elektronické podání**Ze dne **21.06.2022**Naše zna ka **1SCVZAD12834**Vy izuje **Ing. Barbora Rygerová**

referent technické dokumentace

Tel./fax **323 603 731 - 3/323 603 736**Mobil **606 769 032**E-mail: **brygerova@1scv.cz**Datum: **21.06.2022**

Adresa žadatele:

PRAGOPROJEKT, a.s.**K Ryšance 1668/16****14700 Praha****Vyjá d ení spole nosti 1.S V,a.s.**

Název akce:	II/245 elákovice - obchvat		
Ú el vyjád ení:	Existence za ízení		
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Praha-východ	
	Obec:	elákovice	
	Katastrální území, parcelní íslo:		elákovice, 3852 pozemková
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze*		
Kontaktní osoba:	Lucie Špálová		
Kontakt. údaje: tel., e-mail	739 327 262, lucie.spalova@pragoprojekt.cz		
Vlastník dot ené IS:	Obec Mochov		
Platnost vyjád ení:	jeden rok ode dne vyhotovení		

Ve Vašem zájmovém území se nachází za ízení v provozování spole nosti 1. S V, a.s. a jejich ochranná nebo bezpe nostní pásma. Konkrétn se jedná o :

Vodovodní ad DN<500

V p íloze Vám zasíláme zákres uvedeného za ízení. Zákres liniového vedení slouží pouze jako orienta ní informace o jeho existenci a nenahrazuje skute né umíst ní za ízení v zájmovém území.

P ípadná existence vodovodních a kanaliza níh p ípojek není sou ástí poskytnutého vyjád ení, umíst ní jednotlivých p ípojek je nutné ov ít u jednotlivých vlastníků nemovitostí (vlastníkem vodovodní nebo kanaliza ní p ípojky, pop ípad jejich ástí z ízených p ed nabytí ú innosti zákona . 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném zn ní, je vlastník pozemku nebo stavby p ípojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak).

V p ípad zájmu o digitální podobu vodohospodá ského za ízení si založte novou žádost - žádost o poskytnutí dat dgn na adrese <https://zadosti.1scv.cz/Requests/reqMain.iface?site=1scv&reason=34>

Skute né umíst ní za ízení je nutné p ed zahájením stavby vyty ít p ímo na míst , nejlépe však ješt p ed zahájením projektových prací. Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je pot eba k ur ení p esné trasy provést pr zkumné sondy. Vyty ení skute ného umíst ní za ízení je možné objednat u 1.S V, a.s. **na tel. 840 111 322, info@1scv.cz.**

Dodržte ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona . 274/2001 Sb. v platném zn ní a podmínky SN 73 6005 prostorové uspo ádání sítí technického vybavení (hloubka krytí, soub h, k ízení, použití ochranné konstrukce atd.). V míst k ízení je nutné použití ochranné konstrukce (chráni ky) min. 1,5 m na ob strany. Nad kanaliza ní stokou, kanaliza ními p ípojkami, vodovodním adem, vodovodními p ípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt s výše uvedenou stavbou související.

Manipulace na stávajícím vodohospodářském zařízení je pouze v kompetenci provozovatele. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění stavby i jakýchkoli inženýringových prací souvisejících s uvedenou akcí dojde k poškození zařízení v provozování 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby. Stavebník je povinen zachovat veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.

Dojde-li v průběhu prováděných prací k odkrytí zařízení v provozování 1. SčV, a.s., musí být vždy přítomen zástupce provozovatele ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.

V rámci stavebního zákona, resp. jeho prováděcí vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění musí být odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, řešeno prostřednictvím jejich vsakováním.

Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

Dodržte příslušné technické standardy pro vodohospodářská zařízení, které jsou k dispozici na www.1scv.cz.

Toto vyjádření o existenci sítí nenahrazuje vyjádření k možnosti napojení dané akce na vodohospodářskou síť v provozování 1. SčV, a.s. Pro uvedené je nutné podat novou žádost o vyjádření k možnosti napojení na info@1scv.cz.

Toto vyjádření o existenci sítí nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí ani souhlas se stavbou. Pro uvedené je nutné podat novou žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na info@1scv.cz.

1.SčV, a.s.
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47548793 / DIČ: CZ 47548793

Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M.
generální a technický ředitel

















*P íloha: situace zájmového území

P íloha k žádosti o poskytnutí informace ze dne: **21.06.2022**

Naše zna ka: **1SCVZAD12834**

Situace zájmového území



- | | | |
|--|--|---|
|  Úsek vodovodního řádu |  Úsek kanalizačního řádu |  Linie elektro |
|  Úsek vodovodního řádu |  Úsek kanalizačního řádu: dešťová |  Ochranné pásmo: I. stupeň |
|  Úsek vodovodní přípojky |  Úsek kanalizační přípojky |  Ochranné pásmo: II. stupeň |
|  Úsek vodovodní přípojky |  Úsek kanalizační přípojky: dešťová |  Ochranné pásmo: III. stupeň |
|  Úsek vodovodního řádu: mimo provoz |  Úsek kanalizačního řádu: mimo provoz |  Ostatní |
|  Úsek vodovodního řádu: zrušeno |  Úsek kanalizačního řádu: zrušeno | |