



LEGENDA

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- MIF VSTUPNÍ PRVEK
- CCC VÝSTUPNÍ PRVEK
- PSU NAPÁJECÍ ZDROJ, EN54-4
- 4IC 4x VÝSTUPNÍ A 4x VSTUPNÍ PRVEK
- IKI KLÍČOVÝ PŘEPÍNAČ - TEST LTK
- OT OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- STOUPAČKA
- SIRÉNA S MAJÁKEM
- EOL ZAKONČOVACÍ MODUL
- SMYČKOVÉ VEDENÍ EPS - KABEL PRFLACOM 1x2x0,8
- KABEL P30-R, SIRÉNOVÉ VEDENÍ - KABEL PRAFLAGUARD 2x1,5
- KABEL P30-R, OVLÁDACÍ LINKA EPS - KABEL PRAFLAGUARD 2x1,5
- KABEL P30-R, VEDENÍ EPS pro KTPO - KABEL PRAFLAGUARD 4x2x0,8
- KABEL P30-R, VEDENÍ EPS pro OPPO - KABEL PRAFLAGUARD 3x2x0,8
- KABEL PRO HLÁSIČE, FUNKČNOSTÍ 30 min.tcepkpřle 4x2x0,8 (ULOŽENÍ V ZEMI V TRUBCE - VENKOVNÍ TRASA K ZÁVORÁM A BRANÁM)
- LTK LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ KABEL 88°C
- PS PŘECHODOVÁ SVORKOVNICE FUNKČNÍ ZA POŽÁRU:
 - PŘECHOD KABELŮ DO ZEMĚ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- PZ POHONY VJEZDOVÝCH ZÁVOR

Číslování hlásičů

- Číslo hlásiče
- Číslo linky
- Číslo ústředny

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A DOVYBAVENÍ OBJEKTU EPS DOMOVA U ANEŽKY
POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, LUŠTĚNICE

INVESTOR	DOMOV U ANEŽKY, NOVÁ 303, 242 94 LUŠTĚNICE
HIP	Ing. Lenka Jakšová
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Hanlíř
VYPRACOVAL	Olha Shobotenko
STAVEBNÍ OBJEKT	DUA LUŠTĚNICE
DIL DOKUMENTACE	D1.4.1 EPS
NÁZEV VÝKRESU	

STUPEŇ PROJEKTU	DPS
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
FORMÁT	10 A4
DATUM	04/2023
MĚŘÍTKO	1 : 100
ARCH. Č.	
Č.V.	004

avalon
AVALON s.r.o.
Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
IČ 63978865
tel: 222 592 666
e-mail: projekce@avalon.cz

PŮDORYS PŮDA NOVÝ STAV

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS svim s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předávání třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.