

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce: III/11321 Vlkovec - Ružetín

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den vážený Zadavateli, obracíme se na Vás s následujícím dotazem: V soupisu prací je uvedena položka s kódem 9113C1, název "Svodidlo ocel. silniční jednostrané, úroveň zadržení H3-dodávka a montáž". Žádáme Zadavatele o prověření, zda skutečně požaduje svodidlový systém s úrovní zadržení H3, neboť tento druh svodidla se většinou osazuje na dálnicích a nikoliv na silnicích III. třídy. Děkujeme za Vaši odpověď.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že tento typ svodidel zvolil z toho důvodu, že svodidla budou umístěna v souběhu se železniční tratí a nad čely propustků. Souběh silnice a železnice je v těsné blízkosti, navíc je trať pod úrovní komunikace a v místě je povolena nejvyšší rychlost 90 km/h. Dle názoru zadavatele je stupeň zadržení v pořádku.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- (bez příloh)

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace, zůstává lhůta pro podání nabídek stejná.