


LEGENDA

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPQ KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- MIF VSTUPNÍ PRVEK
- CCC VÝSTUPNÍ PRVEK
- PSU NAPÁJECÍ ZDROJ, EN54-4
- K KLÍČOVÝ PŘEPÍNAČ - TEST LTK
- OT OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁŠIČ
- OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁŠIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- STOUPAČKA
- SMYČKOVÉ VEDENÍ EPS - KABEL PRFLACOM 1x2x0,8
- KABEL P30-R, OVLÁDACÍ LINKA EPS - KABEL PRAFLAGUARD 2x2x0,8
- KABEL P30-R, VEDENÍ EPS pro KTPQ - KABEL PRAFLAGUARD 4x2x0,8
- KABEL P30-R, VEDENÍ EPS pro OPPO - KABEL PRAFLAGUARD 2x2x0,8
- KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,8 (ULOŽENÍ V ZEMI V TRUBCE - VENKOVNÍ TRASA K ZÁVORÁM A BRANÁM)
- LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ KABEL 88°C
- PŘECHODOVÁ SVORKOVNICE FUNKČNÍ ZA POŽÁRU:
  - PŘECHOD KABELŮ DO ZEMĚ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- POHONY VJEZDOVÝCH ZÁVOR

Číslování hlásičů

- Číslo hlásiče
- Číslo linky
- Číslo ústředny

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY					ZPRACOVAV	PODPIS	
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A DOVYBAVENÍ OBJEKTU EPS DOMOVA U ANEŽKY POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, LUŠTĚNICE									
INVESTOR		DOMOV U ANEŽKY, NOVÁ 303, 242 94 LUŠTĚNICE				STUPEŇ PROJEKTU  DPS		 AVALON s.r.o. Rokycanova 18, 130 00 Praha 3 IČ 63978865 tel: 222 592 666 e-mail: projekce@avalon.cz	
HIP		Ing. Lenka Jakšová							
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Ivan Macháček							
VYPRACOVAL		Olha Shobotenko							
STAVEBNÍ OBJEKT		DUA LUŠTĚNICE							
DIL DOKUMENTACE		D1.4.1 EPS							
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS PŮDA NOVÝ STAV				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		FORMAT: 10 A4	
								DATUM: 10/2023	
								MĚŘÍTKO: 1 : 100	
								ARCH.Č.:	
								Č.V.: 004	
Tuto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o. Reprodukcce, distribuce a předávání třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.									