

LEGENDA

- EPS — ÚSTŘEDNA EPS
- OPPO — OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO — KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- MIP — VSTUPNÍ PRVEK
- CCO — VÝSTUPNÍ PRVEK
- PSU — NAPÁJECÍ ZDROJ, EN54-4
- K — KLÍČOVÝ PŘEPÍNAČ - TEST LTK
- OT — OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKO-TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- STOUPAČKA
- SMYČKOVÉ VEDENÍ EPS - KABEL PRFLACOM 1x2x0,8
- KABEL P30-R, OVLÁDACÍ LINKA EPS - KABEL PRAFLAGUARD 2x2x0,8
- KABEL P30-R, VEDENÍ EPS pro KTPO - KABEL PRAFLAGUARD 4x2x0.8
- KABEL P30-R, VEDENÍ EPS pro OPPO - KABEL PRAFLAGUARD 2x2x0.8
- KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,8 (ULOŽENÍ V ZEMI V TRUBCE - VENKOVNÍ TRASA K ZÁVORÁM A BRANÁM)
- LTK — LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ KABEL 88°C
- PS — PŘECHODOVÁ SVORKOVNICE FUNKČNÍ ZA POŽÁRU:
  - PŘECHOD KABELŮ DO ZEMĚ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- PZ — POHONY VJEZDOVÝCH ZÁVOR

Číslování hlásičů

1/1/1/1
- Číslo hlásiče
- Číslo linky
- Číslo ústředny

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI PŮVODNÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI NOVÝ	PLOCHA	POZNÁMKA
1	MEZIPODESTA	MEZIPODESTA	3,66	
2	CHODBA	CHODBA	23,68	
3	ROZVODNA	SKLAD	5,20	
4	SKLAD	SKLAD	2,59	
5	VÝTAH	VÝTAH	6,72	
6	MANDL	SKLAD	14,84	
7	SUŠÁRNA	SUŠÁRNA	25,42	
8	PRÁDELNA	PRÁDELNA	14,65	
9	PŘEDPÍRKA	SKLAD	10,10	
10	SKLAD	SKLAD	7,16	
11	VÝTAH	VÝTAH	1,30	
12	SHOZ NA PRÁDLO	SHOZ NA PRÁDLO	ø0,60M	

ZMĚNA Č.	DATUM	STRUČNÝ POPIS ZMĚNY	ZPRACOVAL	PODPIS

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A DOVYBAVENÍ OBJEKTU EPS DOMOVA U ANEŽKY POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, LUŠTĚNICE

INVESTOR	DOMOV U ANEŽKY, NOVÁ 303, 242 94 LUŠTĚNICE		
			STUPEŇ PROJEKTU
HIP	Ing.Lenka Jakšová		DPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.Ivan Macháček		
VYPRACOVAL	Olha Shobotenko		
STAVEBNÍ OBJEKT	DUA LUŠTĚNICE		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
DÍL DOKUMENTACE	D1.4.1 EPS		
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP NOVÝ STAV		

AVALON s.r.o.
Rokycanova 18, 130 00 Praha 3
IČ 63978865
tel: 222 592 666
e-mail: projekce@avalon.cz

FORMÁT:	3 A4
DATUM:	10/2023
MĚŘÍTKO:	1 : 100
ARCH.Č.	
Č.V.:	001

Tyto podklady jsou vlastnictvím firmy ČOS exim s.r.o.
Reprodukce, distribuce a předvádění třetím osobám je dovoleno jen s písemným souhlasem majitele.