

V Říčanech dne 04.06.2024
Reg. č.: VZ-0261/00066001/24
Č.j.: 903/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1–4 k veřejné zakázce „III/33912- Pertoltice – Chlístovice I“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické specifikaci projektu v 3. bodě chybí vyplněná celková plocha stavby, doplní zadavatel celkovou plochu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Celková výměra 12 657 m ² je doplněna do technické specifikace, která je přílohou tohoto vysvětlení ZD.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Technická specifikace uvádí, že zhotovitel má zajistit ohlášení stavby, popř. stavební povolení, nicméně výkaz výměr práce se zajištěním neobsahuje. Opravdu je zajištění ohlášení stavby, popř. stavebního povolení součástí stavby, případně doplní zadavatel položku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vymazáno z technické specifikace.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Technická specifikace i výkaz výměr uvádí frézování „zápichů“, nicméně ve výkazu výměr je množství 840 m ³ , což je dle našeho názoru příliš velké množství na frézování „zápichů“. Prosíme o kontrolu množství, případně prosíme doložení transparentního výpočtu, abychom byli schopni zvolit odpovídající postup prací a technologii provedení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o frézování zápichů na křižovatkách a odstranění obrusné vrstvy na místech sanací. Slovo „zápich“ vymazáno z technické specifikace a rozpočtu.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Technická specifikace neobsahuje žádné zmínky o bourání a realizaci konstrukcí z betonu týkajících se položek 9181A5 čelo propustku z trub DN do 300 mm z betonu C 30/37- 1x ks 1,00 96615 Bourání konstrukcí z prostého betonu m ³ 1,50
	Doplní zadavatel podklady či podrobnější informace k těmto položkám?

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o bourání malého čela propustku na vtoku a zhotovení nového betonového čela. Doplněno v technické specifikaci.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravená technická specifikace
- 2 upravený soupis prací