



LEGENDA

A-00	Svítilno LED přisazené - 1,5m 47W IP65 4000K 7315lm frosty
B-00	Svítilno LED přisazené - 1,5m 32W IP65 4000K 5055lm frosty
C-00	Svítilno LED přisazené - LONG backlit UGR 42W 4558lm 4000K
D-00x	Svítilno nástěnné LED 15W IP65 4000K
S-00	Svítilno stávající
AX	Axiální ventilátor 230V DN 100
Y1	Vypínač Typ č.1
Y5	Vypínač dvojnásobný Typ č.5
VX-G9	Prepínač Typ č.6 / 6+6
Y6	Prepínač Typ č.6 / 6+6
TO	Tlačítkový ovladač Typ č.1/0S
D1	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A / s ochranou PP 230V/16A
D2	Zásuvka jednonásobná 230V/16A / IP44
D3	Zásuvka 400V/16A/5p
MX-Gx	Přechodová krabice - vývod
R-K	Rozvaděč
MET-	Svokovnice ekvipotenciálního pospojování

- Kabel CYKY 3(5)Jx1,5
- Kabel CYKY 3Jx2,5
- Kabel CYKY 5Jx2,5 + CY6

VÝPIS MÍSTNOSTÍ 1.PP

OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V m2
001	JÍDELNA	103,50
002	VÝDEJNA - ČÁST JÍDELNY	
003	VARNA	45,57
004	PŘÍPRAVNA	32,36
005	KANCELÁŘ	7,37
006	SKLAD	12,65
007	CHODBA	8,91
008	SKLAD	6,51
009	SKLAD	9,72
010	SKLAD BRAMBOR	14,32
011	UMÝVÁRNA NÁDOBÍ	18,63
012	LAPOL - PŮVODNÍ	3,41
013	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5,67

Elektrické napájení: 3/N/PE AC 400/230V TN-C-S
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem:
Základní ochrana:
Kryty nebo přepážkami
Izolací
Ochrana při poruše:
Automatickým odpojením od zdroje
Doplňková ochrana:
Proudovým chráničem
Doplňující ochr. pospojování

dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 příloha A čl. A2
dle ČSN EN 61 140 ed2 čl. 5.1.2
dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 příloha A čl. A1
dle ČSN EN 61 140 ed2 čl. 5.1.1
dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 čl. 411
dle ČSN EN 61 140 ed2 čl. 6.1
dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 čl. 415.1
dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 čl. 415.2

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	INVESTOR :	Ing. Tomáš Klášterka	
589/24	Střední průmyslová škola stavební, Mělník,	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
DATUM :	Českobratrská 386, 276 01 Mělník	J.Seifertova 178, 276 01 MĚLNÍK	
05/2024	Název zřizovatele: Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11 150 21 Praha 5	e-mail: TOMAS@KLASTERKA.COM	
STUPEŇ PROJEKTU :	STAVBA :	MĚŘÍTKO :	PÁŘE :
DPS	Oprava podlahy a inženýrských sítí ve školní kuchyni SPŠS Mělník	1:50	
PROJEKTANT :	Českobratrská 386, 276 01 Mělník, parc.č. St. 835/1	FORMÁT :	
ing. Klášterka		A2	
KONTROLOVAL :	H. I. P. :	PŘÍLOHA :	
Dočekalová, ČKAIT: 0003148	Projekční kancelář ARCHIN	D1.4.2	
VYPRACOVAL :	Ing. David Horáček	ARCHIVNÍ ČÍSLO :	LIST :
ing. Klášterka	Střed 2582, Mělník, 276 01	05	1/1
NÁZEV :	D.1.4.2 Technika prostředí staveb - Elektroinstalace, slaboproud		
ELEKTROINSTALACE 1.PP KUCHYŇ			