



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— ♦ — ♦ — ♦ —	POTRUBÍ VNITŘNÍHO DOMOVNÍHO PLYNOVOD	OCEL. SVAŘ. POTRUBÍ, MĚĎ
POZNÁMKA: - VNITŘNÍ PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z OCELOVÉHO SVAŘOVANÉHO POTRUBÍ (ALT. MĚDĚNÉ POTRUBÍ) - PO PROVEDENÍ MONTÁŽE A PŘED NATÉREM ČI ZÁHOZEM POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY ZKOUŠKY - PO PROVEDENÍ ZKOUŠEK BUDE POTRUBÍ OPATŘENO ZAKLADNÍM A KRYCÍM ROZLIŠOVACÍM NATÉREM (ŽLUTÉ BARVY) DLE ČSN 13 0072 - MONTÁŽ PLYN. POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POTRUBÍ. - VŠECHNY PROSTUPY PLYNOVODNÍCH POTRUBÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.		

PROJEKT
PROJEKTOVÁ STUDIE
EDUKAČNÍHO CENTRA
TYLŮV DŮM

Tylova č.p. 507
Kutná Hora

STAVEBNÍK
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.
Barborská 28
284 01 Kutná Hora



PROJEKTANT
Energy Benefit Centre a.s.

kancelář:
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 270 003 300
kontakt@energy-benefit.cz
www.energy-benefit.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Vladimír Fiedler
tel.: +420 602 161 090

Vypracoval:
Tomáš Balažovič
tel.: +420 777 861 142

STUPEŇ PROJEKTU:
DPS

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:
230266

MĚŘITKO:
1:75

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS PŮDY –
DOMOVNÍ PLYNOVOD



05

DATUM 09–2023