



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
číslo místnosti	využití místnosti	ref. číslo místnosti	(lx)
1.01	odborná učebna	44.1	500lx
1.02	odborná učebna	44.1	500lx
1.03	chodba (stávající)	PD neřeší	

- Zařízení odborných učeben:
- Židle pro studenty (m.č. 1.01 a 1.02) 24x
 - Interaktivní tabule (m.č. 1.01 a 1.02) 2x
 - Židle učitelská (m.č. 1.02) 1x
 - Katedra (m.č. 1.02) 1x
 - Skřínka na kolečkách (m.č. 1.02) 2x
 - Skřínka (m.č. 1.02) 2x
 - Kuchyňská linka (m.č. 1.01) 1x
 - Skřín (m.č. 1.01) 2x
 - Skřínka u lůžka (m.č. 1.01) 2x
 - Lůžko (m. č. 1.01) 2x
 - Lůžko (m. č. 1.02) 1x
 - Rampa se zásuvkami nad lůžkem 2x

LEGENDA SYMBOLŮ:

- spínač jednopólový zapuštěný, řazení 1, IP40
- regulátor, 1–10V, ABB 6599–0–2035, otočný, IP40

– LED svítidlo přisazené stropní

– svítidlo nouzové nástěnné / stropní

– identifikace svítidla
číslo obvodu

A/2

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – svítidlo MODUS LLL4000RM2KV4DIM, LED 840, stm. 1–10V, lesklá mřížka
- B – svítidlo MODUS ASTAP6000L4/ND, LED 840, asymetrický reflektor
- C – svítidlo nouzové MODUS ECONOMIC LED SE, 3hod, OZN/ECL/1W/C/3/SE/X/CL

POZNÁMKA:

- lze použít svítidla a přístroje libovolného výrobce za podmínky jejich stejných technických parametrů, jako u výrobků zde uvedených

Pozn.
Výkresy vycházejí z dostupných podkladů, skutečný stav je nutné před realizací zjistit na místě.

NÁZEV AKCE:		STUPEŇ DOKUMENTACE:	
úprava zubní ordinace na učebny		DSP	
AUTORIZACE:	MÍSTO STAVBY:	Střední zdravotnická škola Beroun ul. Mládeže 1102/02 266 01 Beroun	
	STAVEBNÍK A ŽADATEL:	Střední zdravotnická škola Beroun ul. Mládeže 1102/02 266 01 Beroun	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Ivan Vavřík, Jaselská 32, Praha 6, +420 724 030 872, vavrikivan1@gmail.com, ČKA 00 113	
DATUM:	PROJEKTANT ČÁSTI:	MĚŘÍTKO:	
únor 2024	Karel Zamrazil +420 603 21 41 91 zamex.kralupy@email.cz	----	
ČÁST:	NÁZEV VÝKRESU/TEXTU:	ČÍSLO VÝKRESU/TEXTU:	
D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika	světelné rozvody učeben	E-1	