

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 17. 06. 2024

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Ing. Jaroslav Říkovský, MPA, vedoucí Odboru majetku

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek (dále také „VZD“).

Dne 16. 06. 2024 obdržel zadavatel níže uvedený dotaz, na který poskytuje odpověď.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

dle projektové dokumentace má být odpad ze stavby odvezen na skládku. Bude možné místo skládky využít mobilního recyklačního zařízení pro drcení betonu a drtit odpad na místě demolice?

Děkuji,

S pozdravem

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že možnost využití mobilního recyklačního zařízení a drcení betonu na místě stavby nepřipouští. S veškerými stavebními odpady bude nakládáno dle dispozic projektové dokumentace – budou sváženy na řízenou skládku odpadů.

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Jaroslav Říkovský, MPA
vedoucí Odboru majetku