



ZAPOJENÍ KOMÍNU TČ



ZAPOJENÍ KOMÍNU KK



POZNÁMKY:

- KOUŘOVOD BUDE PROVEDEN Z KONCENTRICKÉHO PLASTOVÉHO PPH/PPH POTRUBÍ, PRŮMĚR 80/125MM, URČENÉHO DO VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
- SPOJE KOUŘOVODU BUDOU HRDLOVÉ S TĚSNĚNÍM
- SESTAVA KOUŘOVODU MUSÍ UMOŽNIT JEDNODUCHOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY, K TOMU BUDE SLOUŽIT REVIZNÍ T-KUS 87°, RESP. REVIZNÍ KOLENO
- SOUČÁSTÍ KOUŘOVODU BUDE REVIZNÍ T-KUS S ODVODEM KONDENZÁTU
- KOMÍN BUDE PROVEDEN Z KONCENTRICKÉHO POTRUBÍ PPH/NEREZ, PRŮMĚR 80/125MM
- KOMÍN BUDE VYBAVEN PATNÍM KOLENEM 87° S KONZOLOU S MOŽNOSTÍ PŘISÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU A REVIZNÍM T-KUSEM
- KOMÍN BUDE UKONČEN TVAROVKOU PRO PŘISÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU

Investor:	Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb Vojtěcha Dundra 1032 273 09 Kladno - Švermov IČO: 71234462		
Generální projektant:	EBC a D4 pro Domov Kladno-Švermov  Energy Benefit Centre a.s. Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín IČO: 290 29 210, DIČ: CZ 290 29 210  Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936	Datum: Květen 2020	
Projektant části PD:	Design 4 - projekty staveb, s.r.o. sídlo společnosti: Sokolská 1183, 460 01 Liberec korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov IČO: 228 01 936, DIČ: CZ 228 01 936	Číslo zakázky: 1930	
Místo stavby:	Vojtěcha Dundra 1032, 273 09 Kladno	Autorizace: Paré č.:	
Kraj:	Středočeský kraj		
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
HIP:	Ing. M. Fejfar, Ing. J. Lechovský, Ing. L. Truhelka		
Projektant:	Ing. Lukáš Fiedler		
Odpovědný projektant:	Ing. Luboš Knor		
Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektů Domova Kladno-Švermov		
Stavební objekt:	SO 02 - OBJEKT 2 - č.p. 1357		
Část dokumentace:	D.2.4.3 Ústřední vytápění		
Název dokumentu :	Zapojení komínů		
		Číslo dokumentu:	Měřítko:
		03	1:25