



LEGENDA:

- jímací vedení AlMgSi d 8mm
- střeška -na podpěrách, na atice
- pomocný jímač 0,5m z vodiče AlMgSi d8
- 1 2 ⊙ číslo referenčního bodu
- - - - - okružní zemnič FeZn 30x4 v zemi
- 0,5m v zemi 1m od obvodové zdi

Tento výkres je chráněn autorskými právy.
Z výkresové části dokumentace není možné závazně odměřovat.

AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO	PARÉ
---------------------	------

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Blahoslav Vávra Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové , ČKAIT 0601575		
VYPRACOVAL Blahoslav Vávra Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové tel.: 737 685 477, e-mail: blahoslav.vavra@seznam.cz		
OBJEDNATEL Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno		
PROJEKT Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno		
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.ESI ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby		
NÁZEV VÝKRESU ZEMNĚNÍ + BLESKOSVOD		
ČÍSLO VÝKRESU EL-03	MĚŘÍTKO / SCALE 1:75	DATUM 04/2023