

NOVÉ POTRUBÍ z Cu 22x1,0-iz BUDE NAPOJENO
NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ DN 20
(PŘESNÉ NAPOJENÍ BUDE DOŘEŠENO NA STAVBĚ
PŘI REALIZACI)

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ DN 20-IZ.

VK11- 400/400
RŠVK15,THVK

Cu 22x1,0-iz
VE STĚNĚ

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY
Objem: 65l
ŠxHxV (523x318x1112)mm

DOPOJENÍ OHŘÍVAČE NA ROZVODY TEPLÉ VODY
BUDE ŘEŠENO V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ PD ZTI

VK22-1000/500
RŠVK15,THVK

VK22-900/500
RŠVK15,THVK

VK22-1000/500
RŠVK15,THVK

VK22-1000/500
RŠVK15,THVK

KTT - 1215/600
RŠKTT15,THKTT

VK11- 400/400
RŠVK15,THVK

NOVÉ POTRUBÍ z Cu 22x1,0-iz BUDE NAPOJENO
NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ OCELOVÉ DN 20
(PŘESNÉ NAPOJENÍ BUDE DOŘEŠENO NA STAVBĚ
PŘI REALIZACI)

LEGENDA PRVKŮ

VK11-600/1200 - ROZMĚRY DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA S INTEGROVANÝM TRV
(PRO TĚLESA BUDOU OSAZENY TERMOSTATICKÉ VLOŽKY S AUTOMAT. REGULACÍ PRŮTOKU)
KKT -450/1250 - ROZMĚRY TRUBKOVÉHO TĚLESA SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

RŠVK - DVOJITÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO OTOPNÁ TĚLESA TYPU VK
THVK - TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVENÝM ČIDLEM PRO REGULACI TEPLOTY
RŠKKT - DVOJITÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PRO KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKY BEZ INTEGROVANÉ VENTILOVÉ VLOŽKY
THKTT - TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVENÝM ČIDLEM PRO REGULACI TEPLOTY

PZN: UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ VE STĚNĚ PRO OTOPNÁ TĚLESA A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ BUDE ŘEŠENO NA STAVBĚ
PŘI REALIZACI. VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE ÚT BUDE DEMONTOVÁNA A ELKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁNA. VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ ÚT PŘES
POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT DLE PBŘ. VEDENÍ ROZVODŮ ÚT NUTNO KOORDINOVAT SE ZHOTOVITELEM STAVEBNÍ ČÁSTI

LEGENDA ČAR

— ROZVODY ÚT - PŘÍVOD - 65°C
- - - ROZVODY ÚT - VRAT - 50°C

POZN:

- ROZVODY ÚT BUDOU Z MĚDĚNÝCH TRUB HLADKÝCH
OPATŘENÝCH IZOLACÍ

-101-
20°C ČÍSLO MÍSTNOSTI
NÁVRHOVÁ TEPLOTA MÍSTNOSTI

Tento výkres je chráněn autorskými právy. Z výkresové části dokumentace není možné závazně odměňovat.		
AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO		PARÉ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Daniel Mudra Vojtěcha Lanny 3285, 272 01 Kladno, ČKA 05587 tel.: 737 170 551, e-mail: danielmudra@gmail.com		
VYPRACOVAL Ing. Andrea Hlávková Modřínová 359 Hrdějovice, 373 61		
OBJEDNATEL Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno		
PROJEKT Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP Heleny Malířové 1802, 272 01 Kladno		
ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.UT		
STUPEŇ Dokumentace pro provedení stavby		
NÁZEV VÝKRESU Půdorys 1.NP		
ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.UT-2	MĚŘÍTKO / SCALE 1:50	DATUM 04/2024