



VYSVĚTLÉNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE . 1

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
se sídlem: nám. Edvarda Beneše 2353, 27201 Kladno

I O: 00473634

zastoupený: Mgr. Petrem Patákem, editorem příspěvkové organizace

VE EJNÁ ZAKÁZKA:

„Výměna oken v SOŠ a SOU Kladno“

Zadavatel obdržel dne 20. 06. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

Dotaz . 1:

Ve specifikaci oken je uvedeno, že rám okna bude plastový 7-komorový systém.

Je možné nabídnout rám okna plastový 6-komorový systém za předpokladu splnění všech požadovaných vlastností nových oken?

Požadavek na 7-komorový systém je irelevantní.

Dotaz . 2:

Je možné nabídnout rám a křídlo stavební hloubky 82mm, při splnění všech požadovaných vlastností na okna?

Dotaz . 3:

Žádáme zadavatele o doplnění požadavků na okna, primárně požadavek na tepelnou prostupnost oken U_w .

Odpověď zadavatele:

Dotaz . 1: ANO, za předpokladu splnění všech požadovaných vlastností

Dotaz . 2: ANO, za předpokladu splnění všech požadovaných vlastností

Dotaz . 3: U_w do 0,89

Vzhledem k tomu, že v důsledku Vysvětlení zadávací dokumentace . 1 nedošlo k podstatné změně zadávacích podmínek, zadavatel ponechává lhůtu pro podání nabídek v její původní délce.

Mgr. Petr Paták, DiS., MBA
editel příspěvkové organizace