



HZSSX00FCP1E



Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice
Havlíčková 174, 252 30 Řevnice

Č. j.: HSKL - 10456-2/2023 - PCNP
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje za PO: nprap. Bc. Lukáš Miller
Tel.: 950 845 054
E-mail: lukas.miller@hzscr.cz

Adresát:
PATROL group s.r.o.
Romana Havelky 4957/5b
586 01 Jihlava

Elektronicky DS

Vyřizuje za OOB: por. Iveta Losmanová DiS.
Tel.: 950 845 142
E-mail: iveta.losmanova@hzscr.cz

Datum: 4. 12. 2023

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

DOMOV Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb

Místo stavby:

Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy
k. ú.: Jílové u Prahy, parc. č. st. 116

Stavebník:

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb, IČO 44685173
Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Karel Svoboda, ČKAIT 1400728

datum: 08/2023

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS STC“) obdržel dne 27. 11. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS STC k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Průvodní zpráva, situační výkres areálu, přehledové schéma**

název: DOMOV Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb – EPS
vypracoval: Karel Svoboda, ČKAIT 1400728
datum: 08/2023

Popis stavby: Jedná se o instalaci elektrické požární signalizace do stávajícího komplexu budov Domova Jílové u Prahy. Komplex budov se skládá ze dvou objektů (objekt A a B) o dvou nadzemních a u objektu A i o jednom podzemním podlaží s požární výškou 3,66 m. V objektech se může vyskytovat 72 osob z toho 42 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

HZS STC posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb – objektů o dvou nadzemních a u objektu A i o jednom podzemním podlaží, s požární výškou 3,66 m, kde se může vyskytovat 72 osob, s 5. třídou využití, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS STC k závěru, že průvodní zpráva – Elektrická požární signalizace splňuje technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS STC jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS STC podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS STC vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS STC k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS STC na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

mjr. Ing. Mgr. Jakub Šnajdr
vedoucí oddělení stavební prevence
úřední osoba