



ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>
2.1	CHODBA	46,40	2.23	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	11,20
2.2	POKŮJ	12,30	2.24	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.3	POKŮJ	19,40	2.25	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	8,60
2.4	POKŮJ	20,10	2.26	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.5	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,10	2.27	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.6	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,10	2.28	POKŮJ	18,30
2.7	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,10	2.29	POKŮJ	18,30
2.8	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,10	2.30	POKŮJ	18,30
2.9	POKŮJ	17,80	2.31	POKŮJ	18,30
2.10	POKŮJ	19,60	2.32	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.11	POKŮJ	19,70	2.33	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.12	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,40	2.34	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.13	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3,40	2.35	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	6,60
2.14	POKŮJ	18,10	2.36	POKŮJ	18,00
2.15	CHODBA	64,80	2.37	POKŮJ	18,00
2.16	SESTERNA	20,60	2.38	SCHODIŠTĚ	9,70
2.17	DENNÍ MÍSTNOST	32,20	2.39	SKLAD	8,50
2.18	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	7,70	2.40	POKŮJ	19,00
2.19	VRCHNÍ SESTRA	12,30	2.41	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	5,20
2.20	POKŮJ	18,30	2.42	PŘEDSÍŇ	5,70
2.21	SKLAD	2,40	2.43	POKŮJ	18,90
2.22	SKLAD	2,40	2.44	VÝTAH	2,70

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 + Z1 A Z2:  
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM  
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S  
JMENOVITÁ NAPĚŤI ROZVODNÉ EPS: 24V DC

1	18.8.2023	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVĚDĚNÍ STAVBY (DPS)	P. MÁČA <i>Pča</i>	P. MÁČA <i>Pča</i>	K. SVOBODA <i>Jkl</i>
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAPRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

ACCE

DOMOV JILOVÉ U PRAHY,  
CHOŠKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
CHOVOJINSKÁ 108, 254 01 JILOVÉ U PRAHY

PATROL

CÁST	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	ZAKÁZKA	12425624P	
VÝKRES	BUDOVA B, 2.NP – OVĽADÁNÍ ROZMÍSTENÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA	ČÍSLO VÝKRESU	VÝHĽAD	
INVESTOR	DOMOV JILOVÉ U PRAHY, CHOŠKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHOVOJINSKÁ 108, 254 01 JILOVÉ U PRAHY	10	REVIZE	
ZODPOVEDNÝ PRJEKTANT	K. SVOBODA <i>Jkl</i>		MĚŘITKO	1 : 100
PRJEKTANT	P. MÁČA <i>Pča</i>		FORMAT	A4
KRESLIL	P. MÁČA <i>Pča</i>		STUPĚŇ	DPS
		1		