

Pozn. – napájení 230V pro ústřednu bude připojeno nikde nepřerušovaným kabelem funkčním při požáru z hlavního elektrického rozvaděče přes samostatný jednopólový jistič 10A označený štítkem s nápisem "EPS"

XXXX/XX
označení výstupu
pořadí prvku ve skupině
číslo skupiny

LEGENDA

- EPS

TAB

OPPO

KTPO

T
- ústředna EPS včetně zdroje a akumulátorů umístěná v požárně odolné oceloplechové skříni

nástěnné signalizační a ovládací tablo s LCD displejem

obslužné pole požární ochrany (OPPO)

klíčový trezor požární ochrany (KTPO)

adresný tlačítkový hlásič požáru

adresný automatický termodiferenciální hlásič požáru

adresný automatický opticko kouřový hlásič požáru

venkovní požární siréna 9V–28V DC

venkovní zábleskový maják 9V–28V DC

nástěnná propojovací krabice funkční při požáru

kruhová linka s hlásiči požáru

připojení signalizačních a ovládacích tabel

připojení klíčového trezoru požární ochrany a zábleskového majáku

připojení obslužného pole požární ochrany

výstupy pro požární sirény

napájení 230V AC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 + Z1 A Z2:
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODU EPS: 24V DC

1	18.8.2023	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MÁČA	P. MÁČA	K. SVOBODA
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE		DOMOV JÍLOVÉ U PRAHY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHVOJÍNSKÁ 108, 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY		PATROL	
ČÁST	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)			ZAKÁZKA	12425624P
VÝKRES	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA + LEGENDA			ČÍSLO VÝKRESU	03
INVESTOR	DOMOV JÍLOVÉ U PRAHY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB CHVOJÍNSKÁ 108, 254 01 JÍLOVÉ U PRAHY			REVIZE	1
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	K. SVOBODA		MĚŘÍTKO		
PROJEKTANT	P. MÁČA		FORMAT 3A4		
KRESLIL	P. MÁČA		STUPEŇ DPS		