


SVÁRY, TLAKOVÉ ZKOUŠKY

Rekonstrukce VS objektu SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín


Trubka-náplň	MATERIAL	Teplota	Tlak	Rádus	Zkušební tlak	1	2	1	2	VT	t ₀	d _p	PED
Pára	ocel tř. 11	0–180°C	2–9 bar	–	1xPT	100%V	–	100%V	–	–			
kondenzát	ocel tř. 11	0–80°C	2–3 bar	–	1xPT	100%V	–	100%V	–	–			
ÚT	ocel tř. 11	0–80°C	3 bar	–	1xPT	100%V	–	100%V	–	–			

PODMÍNKY PRO SVAŘOVÁNÍ A KONTROLU DLE EN 13480

Výrobní schéma přímého sváru



Výrobní schéma koutového sváru



ZADÁVACÍ PD

Poznámka:

Po skončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška dle ČSN.

Montážní práce budou zhotoveny odbornou firmou a dle platných ČSN a řádu Bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele-PROJEKCE TVB s.r.o.!
Projektová dokumentace NESMÍ být bez souhlasu zhotovitele dále kopírována a šířena!

Trubka	Nr.	Sw.materiál	—▷	R
černá tř.11	----	G104,EB121		1,5D
nerez tř.17	----	G1...+ TIG		1,5D

KRESLIL:	Ing.ŠVEC MBA	MÍSTO STAVBY:	SZŠ a VOŠ zdravotnická, Karolíny Světlé 135, Kolín, 28050
KONTROLOVAL:	Ing.ŠVEC MBA		
ODP.PROJEKT:	Ing.ŠVEC-č.a.0901010		
INVESTOR:	SZŠ a VOŠ Zdravotnická Kolín, Karolíny Světlé 135, 28050, Kolín		
AKCE:	REKONSTRUKCE VS OBJEKTU SZŠ VOŠ ZDRAVOTNÍ V KOLÍNĚ		
VÝKRES:	SVÁRY, TLAKOVÉ ZKOUŠKY		
FORMÁT:	1 x A4	ČÍSLO PARÉ:	1 2 3
DATUM:	Prosinec 2017	RP(SP)	4 5 6
STUPEŇ:	P5/2017 - č.30		7 8 9
ARCH.ČÍSLO:		ČÍS.VÝKRESU:	1.06



PROJEKCE TVB s.r.o.
Tyršova 407
281 51 Velký Osek
projekctvb@seznam.cz
www.projekctvb.cz